




UKŁAD POMIAROWY BEZ ZMIAN  
(DO WYMIANY TABLICA LICZNIKOWA)



Numer okwadu	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Nazwa odbioru	Załadzie z 1L	Obciążenie półprzewodni- kowy	Kontrola napięcia	Zasilanie rozpręż- nik R- (fawiczo)	Zasilanie rozpręż- nik R- (przewodnie)	Zasilanie rozpręż- nik R- (przewodnie)	Zasilanie rozpręż- nik I (pne- tyczny)	Zasilanie rozpręż- nik II (pne- tyczny)	Gazowa 3- faza	Gazowa półprzew- odnikowa	Gazowa	Gazowa	Gazowa	Gazowa	Gazowa	Gazowa	Gazowa	Zasilanie rozpręż- nik elektryczny	Oświetlenie światłocenne	Oświetlenie	Oświetlenie światłocenne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie światłocenne
Moc zainstalowana [kW]	40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Typ przewodu	YKY	---	---	YDY	YKY	YKY	YDY	YDY	YDY	---	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	---
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x25	---	---	5x4	5x16	5x16	5x10	5x10	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	3x1,5	3x1,5	---

		<b>Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,</b> <b>58-306 Walbrzych, ul. JAWOROWA 15a</b>	
<b>Prezydent</b> <b>Br. wst. odd.</b>	<b>ing. inż. Krzysztof Leszczyński</b>	<b>198/005/15</b>	
<b>Zadanie</b>	<b>Przebudowa instalacji elektrycznej, C.O. i kotłowni w budynku</b> <b>Przedsiębiorstwa Publicznego nr 1 w Zdobychowie Śląskich.</b>		
<b>Kwalifik.</b>	<b>Przedsiębiorstwo Budowlane nr 1</b> <b>ul. Krzywó 2,</b> <b>57-200 Zdobychowa Śląskie</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>SCHÉMAT OGÓLNEJ ROZDZIELNICZY BUDYNKU – RG</b>		
<b>Nr rys.</b>	<b>13/19E</b>	<b>Stadium:</b> <b>PG</b>	
<b>Wzrost:</b>	<b>06.10.2017r.</b>	<b>Data:</b>	
<b>Skala:</b>	<b>1:1</b>		