



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

Ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych  
tel. 74 842 74 33  
maciej.dmytrasz@psgaz.pl

**Gmina Ząbkowice Śląskie**

ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie

Wasz znak: \_\_\_\_\_  
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.763.90.MD.20

Wałbrzych, 17.06.2020 r.

Dot.: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu w odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule, informuje, że uzgadnia przedstawiony zakres przebudowy ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich, pod warunkiem dostosowania się do następujących wytycznych:

1. W obszarze objętym zakresem opracowania w/w. inwestycji przebiega czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia DN 150 Stal, w trakcie modernizacji.
2. Dla istniejących czynnych sieci gazowych należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.).
3. **W odległości mniejszej niż 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47,poz.401 z dnia 19.03.2003r.).**
4. Miejsca zblizeń i skrzyżowań z w/w. siecią należy zabezpieczyć oraz zachować odległości pionowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu.

6. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
  - usunięcia uszkodzenia;
  - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
  - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
  - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu;
  - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
8. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie Gazownię w Dzierżoniowie, ul Kilińskiego 18, 58-200 Dzierżoniów.  
**Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Gazowni.**
9. **Każdorazowe odkrycie sieci gazowej należy zgłosić do Gazowni w Dzierżoniowie.**
10. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
11. Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 17.06.2021r. o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iż od dnia 01.03.2015 r. uzgodnienia w PSG sp. z o.o. są odpłatne - zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej [www.psgaz.pl/cenniki](http://www.psgaz.pl/cenniki)

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem  
Magdalena Waler-Juszczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gazownia w Dzierżoniowie
3. ZMSZ a/a

14