



## GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie

Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243

e-mail: [zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl](mailto:zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl)

GMINA Ząbkowice Śląskie  
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
ZP.271.22.2020

Ząbkowice Śląskie, 11.08.2020 r.

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego pn. : „**Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich**”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm./ informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie jak jest zbrojona część stropu między osiami 6-7 i 7-8 (ta podwyższona na poziomie +3,20m)

- strop jest na różnych wysokościach a zbrojenie jest prowadzone jakby był na tym samym poziomie. np. pręt zbrojeniowy nr 38; nr22; nr 2; nr21. Pręty zbrojeniowe przechodzą przez podciąg biegnący prostopadłe do ścian znajdujących się w osi 6;7;8. (rys.PW-K10)

- widok stropów i podciągu na widoczny jest na rys.A-010 przekrój D-D.

Podobnie niezrozumiałe jest zbrojenie trzpienia Tr-6.1 na rysunku PW-K-07 wygląda że strop jest na całej jego szerokości na tym samym poziomie +3,20m. nie widać tej części stropu która znajduje się na poziomie +2,85m a która nachodzi na trzpień Tr-6.1.

Podobnie otwór 36x36 na jednym rysunku znajduje się od strony ściany w osi B-B a na rysunku PW-K07 po przeciwnej stronie.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnia skorygowane przez projektanta rysunki PW-K-07.1 oraz PW-K-10.1.**

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiążą wszystkich Wykonawców. Powyższe nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządził:  
Komisja przetargowa

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Dariusz Głogowski  
Zastępca Burmistrza

.....  
Kierownik Zamawiającego