



## GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie  
Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243  
e-mail: [zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl](mailto:zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl)

Ząbkowice Śląskie, 22.09.2020 r.

ZP.271.22.2020

GMINA Ząbkowice Śląskie  
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,  
KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm./ informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### **Pytanie 1:**

Dotyczy Instalacji Niskoprądowych BMS.

Prosimy o informację czy w istniejącym obiekcie pływalni jest zainstalowany system automatyki i zarządzania budynkiem, tzn. BMS? Jeżeli jest takowy, to prosimy o wskazanie preferencji systemowych do zastosowania w ofercie w tym zakresie.

### **Odpowiedź:**

**W budynku Słonecznego Parku Wodnego jest zainstalowany system BMS, którego zadaniem jest starowanie klimatyzacją, automatyką urządzeń w podziemiu, systemem wentylacyjnym i oświetleniowym oraz ogrzewaniem.**

**Zamawiający informuje, że oczekuje na obiekcie Saunarium następujących preferencji systemowych :**

- 1. Systemem grzewczy CO.**
- 2. Systemem uruchomienia saun i sterowania temperaturą pomieszczeń.**
- 3. Systemem oświetleniowy wewnętrzny i zewnętrzny.**
- 4. Systemem wentylacyjny .**
- 5. Systemem nagłośnieniowy .**

### **Pytanie 2:**

Dotyczy systemu ESOK.

Działanie systemu ESOK w Saunarium ma być kompatybilne z oprogramowaniem budynku basenu, czytniki kart i opaski mają posiadać parametry takie jak zastosowano w budynku basenu, wideo rejestracja transakcji ma być powiązana z istniejącym systemem działania w budynku basenu itd.

W związku z tym bardzo proszę o informację jakiego producenta systemu ESOK zainstalowano w istniejącym budynku basenu?

**Odpowiedź:**

**W budynku Słonecznego Parku Wodnego jest zainstalowany Elektroniczny System Obsługi Klienta wykonany i obsługiwany przez firmę Fitnet Sp. z o. o., ul. Jastrzębia 76, 86-031 Żółdowo.**

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiążą wszystkich Wykonawców. Powyższe nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządził:  
Komisja przetargowa



Z poważaniem

Z up. Burmistrza

~~.....Dariusz Kłosa.....~~  
Zastępca Burmistrza

Kierownik Zamawiającego