



- OZNACZENIA:**
- 1 – Kształtka przejściowa PE/stal ( $\emptyset 63$ /DN50)
  - 2 – Kurek kulowy DN50
  - 3 – Złączka redukcyjna DN50/DN32
  - 4 – Wodomierz skrzydełkowy JS 6 DN32  
z zabezpieczeniem przeciwmrozowym
  - 5 – Zawór antyskażeniowy typu BA DN50

<p><b>Autorska Pracownia arch. Macieja Matechowicza</b>  <b>51-637 Wrocław, ul. Ofrowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com</b></p>	
<p><b>Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania  Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / instalacje sanitarne</b></p>	
<p><b>Schemat studni wodomierzowej</b></p>	
<p><b>Investor:</b> Gmina Ząbkowice Śląskie  57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15</p>	<p><b>data</b>  XI 2011</p>
<p><b>autor:</b> mgr inż. Elżbieta Bester  324/90/UW 116/79/WBPP  <b>sprawdzający:</b> mgr inż. Agata Podgórn  248/02/DJW</p>	<p><b>skala</b>  1:20</p>
<p><b>asystent:</b> mgr inż. Marcin Brzózka</p>	<p><b>rysunek</b>  S/3</p>