



GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243
e-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

Ząbkowice Śląskie, dnia 10.09.2021 r.

ZP.271.17.2021

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
Ząbkowice Śląskie

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SWZ**

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami SWZ dział XII Opis sposobu obliczania ceny, pkt 5 „kosztorys ofertowy musi zawierać **cenę jednostkową netto**, wartość netto, itp...”, natomiast załączone kosztorysy Zamawiającego w kolumnie I podają wartość **brutto** dla każdej ceny jednostkowej. Wykonawca wnosi o korektę kosztorysów i zmianę: wartości brutto na wartość netto. Sumaryczna wartość brutto każdego kosztorysu wynikać będzie po uwzględnieniu podatku Vat.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy pkt. 5 działu XII SWZ. Zapisy dotyczące „ceny jednostkowej netto, wartości netto” zmienia się na cena jednostkowa brutto i wartość brutto.

Pytanie 2:

Dotyczy kosztorysu drogowego ul. Kamieniecka poz. 15 KO. Ze względu na rozliczenie obmiarowe Wykonawca wnosi o sprecyzowanie ilości poszczególnych asortymentów i zakresu robót dot. powyższej pozycji.

Odpowiedź:

Roboty związane z usunięciem barier architektonicznych 1 komplet. Likwidacja barier architektonicznych w ciągu ulicy Kamienieckiej na wysokości posesji nr 16 i 18, rozebranie murku o wysokości około 0,80 metra i długości około 5,0 metrów, grubości około 0,35 metra, podestów betonowych o powierzchni około 4,50 metra x około 5,00 metra, betonowych schodów terenowych, barierki, wykonanie w miejscu podestu nawierzchni jak na chodniku, wykonanie odwodnienia podestu.

Pytanie 3:

Dotyczy kosztorysu drogowego ul. Kamieniecka poz. 76 KO. Ze względu na rozliczenie obmiarowe Wykonawca wnosi o sprecyzowanie ilości poszczególnych asortymentów i zakresu robót dot. powyższej pozycji.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PW i organizacją ruchu w części drogowej, zgodnie z PW w części elektrycznej.

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie miejsca wywozu elementów kamiennych (kostka) oraz stalowych – bariery, poręcz. Czy powyższe należy przekazać na plac Zamawiającego (prośba o lokalizację)?

Odpowiedź:

Wykonawca zapewni transport elementów kamiennych oraz barier i poręczy z rozbiórki ulicy Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich na ul. Rzeczną 2 w Ząbkowicach Śląskich.

Pytanie 5:

Dotyczy kosztorysu drogowego ul. Kłodzka poz. 95 KO. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie zakresu i terminu opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji mostu św Jana.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia został jasno i precyzyjnie oraz zrozumiale opisany dla wszystkich Wykonawców. Do zadań Wykonawcy należało będzie opracowanie dokumentacji technicznej w tym uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń oraz pozwolenia Urzędu Konserwatorskiego zezwalających na prowadzenie prac oraz ich wykonanie w zakresie zabytku Mostu Św. Jana nad rzeką Budzówką w Ząbkowicach Śląskich w ciągu ul. Kłodzkiej wpisanego do rejestru zabytków Decyzją z dnia 15.10.1966r. pod numerem A/5149/1875 w tym wykonanie naprawy i konserwacji technicznej metodami konserwatorskimi kamiennych elementów balustrady wraz ze stabilizacją luźnych i odspajających się elementów tej balustrady, uszczelnienie izolacji kamiennych przypór mostu przed penetracją wód opadowych przenikających przez nawierzchnię mostu, uzupełnienie spoin i ubytków w ścianach czołowych konstrukcji mostu oraz zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad pracami przez Wykonawcę zadania. Termin opracowania dokumentacji i uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń na wykonanie zadania do 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Pytanie 6:

Dotyczy kosztorysu drogowego ul. Kłodzka poz. 94 KO. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie zakresu robót z określeniem ilości oraz opisu jakiej dokumentacji dotyczą roboty ujęte w poz. 94.

Odpowiedź:

Zakres zgodny z dokumentacją z pozycją nr 95. Omyłkowo wpisano pozycję 96 zamiast pozycję 95.

Pytanie 7:

Dotyczy kosztorysu drogowego ul. Kłodzka. Dokumentacja opisuje roboty nawierzchniowe z użyciem kostki bazaltowej 4/6 cm. Powyższego asortymentu brakuje w załączonym kosztorysie, a koszt powyższego materiału znacząca różni się od kostki granitowej. W związku z powyższym Wykonawca wnosi u dodanie pozycji do kosztorysu dla robót z wykorzystaniem kostki bazaltowej 4/6.

Odpowiedź:

Wyszczególniony materiał zaprojektowano w nawierzchni chodnika – rys. 12 szczegół. Jednostką obmiarową dla nawierzchni chodnika jest 1 m². Taką jednostkę (1 m² nawierzchni chodnika należy wycenić na podstawie rysunku szczegółowego).

Pytanie 8:

Dotyczy kosztorysu drogowego ul. Kłodzka. Zgodnie z Projektem wykonawczym na obiekcie należy wykonać nawierzchnię chodnika z kostki granitowej 4/6. Powyższego zakresu brak w załączonym kosztorysie. Wykonawca wnosi o uzupełnienie powyższego.

Odpowiedź:

Wyszczególniony materiał zaprojektowano w nawierzchni chodnika – rys. 12 szczegół. Jednostką obmiarową dla nawierzchni chodnika jest 1 m². Taką jednostkę (1 m² nawierzchni chodnika należy wycenić na podstawie rysunku szczegółowego).



Pytanie 9:

Dotyczy kosztorysu drogowego ul. Kłodzka poz. 56. KO. Ze względu na rozliczenie obmiarowe Wykonawca wnosi o sprecyzowanie ilości poszczególnych asortymentów i zakresu robót dot. powyższej pozycji z rozbiciem na kostkę bazaltową 4/6, kostkę granitową 8x10 kostkę 15/17i płyty kamienne. Załączony rysunek 12/szczegół nie precyzuje powyższego i nie może stanowić podstawy wyceny powyższych prac – koszt dla każdego asortymentu elementów kamiennych jest różny.

Odpowiedź:

Wyszczególniony materiał zaprojektowano w nawierzchni chodnika – rys. 12 szczegół. Jednostką obmiarową dla nawierzchni chodnika jest 1 m². Taka jednostkę (1 m² nawierzchni chodnika należy wycenić na podstawie rysunku szczegółowego).

Pytanie 10:

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wystawienia w 2021 roku faktury vat na jakimś określonym minimalnym / maksymalnym poziomie ?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, nie może przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia ofertowego.

Pytanie 11:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt ORZ. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu zastępczego. Zgodnie z projektem umowy Wykonawca opracuje i wprowadzi zmianę czasowej organizacji ruchu drogowego w tym zmianę lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej. Do zadań Wykonawcy należy również utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie przebudowywanych odcinku ulic?

Odpowiedź:


Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie ulicy Kamienieckiej. Warunkiem zamknięcia ulicy Kamienieckiej jest utrzymanie ruchu w ciągu ulicy Kłodzkiej i umożliwienie przejezdności dla służb ratowniczych oraz dojazd do posesji. W zakresie ulicy Kłodzkiej całkowite zamknięcie jest możliwe na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kamieniecką kierunek Most Św. Jana przy zachowaniu przejezdności ulicy Kamienieckiej do Centrum miasta oraz w kolejnym Etapie prac na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kamieniecką do skrzyżowania z ulicą Dolnośląską przy zachowaniu przejezdności na przebudowanym odcinku Kamienieckiej i Kłodzkiej w kierunku Mostu Św. Jana w tym umożliwienie przejezdności dla służb ratowniczych oraz dojazd do posesji.

Pytanie 13:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o tabele robót ziemnych dla obu przebudowywanych ulic.

Odpowiedź:

Roboty prowadzone w terenie miejskim (zabudowanym) brak tabeli robót ziemnych, roboty rozbiórkowe, korytowanie.



Pytanie 14:

W związku z koniecznością przygotowania kosztorysów ofertowych na podstawie udostępnionych przedmiarów robót prosimy o potwierdzenie, że ceny jednostkowe i wartości robót w nim przedstawione mają odnosić się do wartości robót brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że ceny jednostkowe i wartości robót w nim przedstawione mają odnosić się do wartości robót brutto.

Pytanie 15:

W związku z koniecznością przedstawienia kosztorysów ofertowych na podstawie udostępnionych przedmiarów robót prosimy o potwierdzenie, że ukryte kolumny mają pozostać niewidoczne na kosztorysach ofertowych Wykonawców.

Odpowiedź:

Ukryte kolumny mają pozostać widoczne w kosztorysach ofertowych Wykonawców.

Pytanie 16:

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 94 przedmiaru robót branży drogowej ul. Kłodzka której opis odnosi się do nieistniejącej pozycji 96 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Pozycja 94 dotyczy wykonania robót w zakresie zgodnym z dokumentacją, którą należy opracować zgodnie z pozycją 95 (omyłkowo opisano jako pozycja 96).

Pytanie 17:

Prosimy o wykreślenie pozycji 95 przedmiaru robót branży drogowej ul. Kłodzka. Zrzucenie odpowiedzialności na Wykonawcę do zaprojektowania (zwłaszcza w postępowaniu w formule buduj), uzyskania zatwierdzeń konserwatorskich i wykonanie renowacji zabytku jest na tym etapie niemożliwe do uzyskania przed terminem przetargu. Brak wiedzy Wykonawców odnośnie tego co może być wymagane przez DWKZ do wykonania może prowadzić do nieporównywalności ofert i zakresu prac jakie Wykonawcy powinni uwzględnić w swojej wycenie. Wykonawca przypomina, że przedmiot Zamówienia powinien być jasno, precyzyjnie i zrozumiale opisany dla wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia został jasno i precyzyjnie oraz zrozumiale opisany dla wszystkich Wykonawców. Do zadań Wykonawcy należało będzie opracowanie dokumentacji technicznej w tym uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń oraz pozwolenia Urzędu Konserwatorskiego zezwalających na prowadzenie prac oraz ich wykonanie w zakresie zabytku Mostu Św. Jana nad rzeką Budzówką w Ząbkowicach Śląskich w ciągu ul. Kłodzkiej wpisanego do rejestru zabytków Decyzją z dnia 15.10.1966r. pod numerem A/5149/1875 w tym wykonanie naprawy i konserwacji technicznej metodami konserwatorskimi kamiennych elementów balustrady wraz ze stabilizacją luźnych i odspajających się elementów tej balustrady, uszczelnienie izolacji kamiennych przypór mostu przed penetracją wód opadowych przenikających przez nawierzchnię mostu, uzupełnienie spoin i ubytków w ścianach czołowych konstrukcji mostu. Wykonawca zapewni nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi.

Pytanie 18:

Zgodnie z załącznikiem nr 16 należy wykonać prace na zabytkowym obiekcie mostowym. W przedmiarze robót brak jest pozycji związanych z wykonywaniem prac opisanych w tym piśmie. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie nie jest zobowiązany do

wykonywania robót opisanych w załączniku nr 16. W innym przypadku z uwagi na kosztorysowe rozliczenie robót prosimy o korektę przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Prace drogowe na Moście Św. Jana zostały ujęte w przedmiarze robót. Prace renowacyjne i zabezpieczające mostu oraz nadzór konserwatorski należy doliczyć do wartości zamówienia jako komplet w pozycji 94.

Pytanie 19:

Prosimy o korektę opisu poz. 46 i 49 przedmiaru robót branży drogowej ul. Kłodzka w której mowa jest o warstwie wiążącej, zamiast o warstwie ścieralnej.

Odpowiedź:

Należy skorygować pozycję 46 i 49 na warstwę ścieralną zamiast wiążącą.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że warstwa mrozoochronną mieszanką związaną cementem ma być wykonana z materiału wyprodukowanego i dowiezionego z wytwórni.

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z opisem projektu wykonawczego.

Pytanie 21:

Prosimy o określenie kategorii ruchu ul. Kłodzkiej.

Odpowiedź:

KR 2

Pytanie 22:

Prosimy o określenie kategorii ruchu ul. Kamienieckiej.

Odpowiedź:

KR2

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej ul. Kamienieckiej z mieszanki AC11S zamiast AC8S ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej ulicy Kamienieckiej z mieszanki AC11S zamiast AC8S.

Pytanie 24:

Prosimy o wyjaśnienie czy oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z przedmiarem w technologii cienkowarstwowej czy zgodnie ze STWIORB w technologii grubowarstwowej ?

Odpowiedź:

Należy oznakowanie poziome wykonać zgodnie ze STWIORB w technologii grubowarstwowej.

Pytanie 25:

Prosimy o wyjaśnienie czy rury PVC na ul. Kamienieckiej należy wykonać zgodnie z przedmiarem i projektem wykonawczym o sztywności obwodowej SN16 czy zgodnie ze STWIORB o sztywności SN8?

Odpowiedź:

Na ulicy Kamienieckiej należy zabudować rury i kształtki PVC zgodnie z przedmiarem i PW o SN 16 KN/m².

Pytanie 26:

Prosimy o informacje czy ewentualne prace konieczne do wykonania zgodnie z załącznikiem 16 do SWZ należy wykonać w terminie tam podanym? Z uwagi na termin ogłoszenia przetargu,



konieczność wykonania projektu wraz z uzgodnieniami u konserwatora zabytków wykonanie tego w tym terminie do końca 2021r Wykonawca uważa za nierealne. Prosimy o uzyskanie przez Zamawiającego przesunięcia terminu ustalonego w piśmie WUOZ na termin zgodny z wykonaniem całego zamówienia zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

W dniu 23.08.2021r. Zamawiający wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Wałbrzychu o prolongatę terminu wykonania zaleceń Urzędu Konserwatorskiego z dnia 09.01.2020r., W/N.5180.35.2015.JM, w zakresie zabytkowego Mostu Św. Jana nad rzeką Budzówką w ciągu ul Kłodzkiej w Ząbkowicach Śl., wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2579/504 Decyzją z dnia 24.08.1959r. do dnia 31.12.2022r.

Zamawiający zamieszcza w załączeniu nowy plik przedmiarów.

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiążą wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

Z up. R. Kucharska

.....
Kierownik Zamawiającego

 aX. cp