



- Trawa syntetyczna o parametrach nie niższych niż :
1. wysokość włókna min. 60 mm max 62 mm
  2. ilość peczków min. 9400/m<sup>2</sup>
  3. ilość włókien min. 112 000/m<sup>2</sup>
  4. grubość włókna min. 420 mikronów
  5. dtex min. 15.000
  6. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100 mm
  7. siła potrzeba do wyrywania peczka po starzeniu min. 55 N
  8. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h
  9. przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min. 3000 mm/h
  10. typ trawy: monofil
  11. rodzaj trawy: polietylen
  12. trawa tuftowana
  13. podkład: lateksowy
  14. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
  15. kolor zielony

- trawa syntetyczna: wysokość włókna min.60mm max 62mm
- wypełnienie piasek kwarcytowy i EPD z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
- warstwa wyrównawcza miał kamienny 0,1/5mm gr. 5cm
- warstwa konstrukcyjna kruszywo łamane 4/31,5 mm-gr.10cm
- warstwa konstrukcyjna kruszywo łamane 31,5/63 mm-gr.15cm
- warstwa odsączająca z piasku z zagęszczeniem do osiągnięcia współcz. Is=0,98 gr. o zmiennej grubości do stropu nośnego gruntu rodzimego
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95 (proj. drenaż)

WYMIARY WYSOKOŚCIOWE NAWIAZYWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO TERENU

UL. PIĘSUDSKIEGO 18/5,  
55-011 SIECHNICE  
tel. 724 450 352

**ARCHIEFEKT Sp. z o.o.**

TYTUŁ RYSUNKU:

**PRZĘKRÓJ PRZĘZ PROJ. NAWIERZCHNIĘ**

BRANŻA:

BUDOWLANA

INWESTOR:

GINA ZABKOWICE, UL. 1 MAJA 15, 57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE

SKALA

1/100

OBIEKT:

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH  
ZABKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 3,4,7/2,9/5

DATA:

III.2021

PROJEKTANT br. konstrukcyjna:

NR UPR.:

PODPIS

mgr inż. TOMASZ PEKAŁA

96/02/DUW

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. KAMILA JUSIEWICZ-CYCOŃ

NR RYSUNKU

3