



GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZP.271.3.2022

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243
e-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

Ząbkowice Śląskie, 28.01.2022r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” składające się z dwóch zadań:

ZADANIE NR 1 – Budowa oświetlenia w „Parku z oczkiem wodnym” przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich”

ZADANIE NR 2 - Budowa oświetlenia w „Parku przy ul. Kusocińskiego” w Ząbkowicach Śląskich.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania. Zamawiający poniżej publikuje pytanie wraz odpowiedzią na zadane pytanie:

Pytanie 1:

Wnosimy o wyszczególnienie minimalnych parametrów dla opraw zamiennych.

Pytanie 2:

Proszę o określenie parametrów równoważności dla słupów oświetleniowych oraz opraw LED dla zadania nr 1.

Pytanie3:

Proszę o określenie parametrów równoważności dla słupów oświetleniowych oraz opraw LED dla zadania nr 2.

Odpowiedź na pytanie nr 1, nr 2 i nr 3:

Parametry równoważności dla zadania nr 1

- a) Oprawa oświetleniowa - Należy zastosować oprawę oświetleniową o parametrach nie gorszych niż oprawa wskazana w dokumentacji projektowej przy zachowaniu kształtu i wyglądu,
- b) Słup oświetleniowy – słup stylowy wysokości 5 m, trzon słupa stalowy, dekor odlew aluminiowy, słup mocowany na fundamencie prefabrykowanym, montaż oprawy bezpośrednio na słupie, kolor słupa RAL 9005. Przykładowy wygląd jak słup produkcji ELMONTER typ LSA 5.

ca

Parametry równoważności dla zadania nr 2

- a) Oprawa oświetleniowa - Należy zastosować oprawę oświetleniową o parametrach nie gorszych niż oprawa wskazana w dokumentacji projektowej przy zachowaniu kształtu i wyglądu,
- b) Słup oświetleniowy - słup stylowy wysokości 5 m, trzon słupa stalowy, dekor odlew aluminiowy, mocowany na fundamencie prefabrykowanym, montaż oprawy bezpośrednio na słupie, kolor słupa RAL 9005. Przykładowy wygląd jak słup produkcji ELMONTER typ LS 5.

Sporządziła:
Komisja Przetargowa

ca
obus
Jaf
Op
M.
S

Zatwierdzam:

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek
.....
Kierownik Zamawiającego