



GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243
e-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2022r.

IGP.271.9.2022

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie**” – **budowa oświetlenia ulicznego ulicy Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich**”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania. Zamawiający poniżej publikuje pytania wraz odpowiedziami na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w związku z prowadzoną dużą modernizacją oczekuje, aby zastosowane oprawy nawiązywały stylistycznie do opraw montowanych w ramach już prowadzonej modernizacji, celem zachowania spójności wizualnej na terenie Gminy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający oczekuje aby oprawy były wyposażone w gniazda NEMA i posiadały sterowniki umożliwiające połączenie z systemem sterowania wdrażanym w ramach już prowadzonej przez Gminę dużej modernizacji?

Odpowiedź:

Tak. Oprawy powinny być wyposażone w zasilacz (sterownik) umożliwiający integrację systemu indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy sterowany cyfrowo systemem DALI lub -10V. Konstrukcja oprawy i wyposażenia musi zapewnić możliwość podłączenia oprawy do systemu zdalnego sterowania. Sterownik zabudowany wewnątrz oprawy wraz z anteną lub do gniazda w otwartym standardzie NEMA kod ANSI C136.41.

Pytanie 3:

Proszę o podanie dokładnego opisu słupów oświetleniowych (typ), które mają zostać zastosowane w celu wykonania wyceny materiałowej

M. M. An M

Odpowiedź:

Słupy oświetleniowe uliczne:

Słup oświetleniowy CN8/3/60/F160, czyli: słup stalowy ocynkowany stożkowy wys. H=8m grubość ścianki min. 3mm, montowany na fundamencie prefabrykowanym.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa aluminiowego (łącznie z odpowiednimi wysięgnikami aluminiowymi) o wys. H=8m, $\bar{f}_i=146\text{mm}$, grubość ścianki 4,2mm w kolorze naturalnym

Latarnia parkowa: słup aluminiowy anodowany w kolorze oprawy (czarny), wys. H=4m, $\bar{f}_i=120\text{mm}$, gr. Ścianki 4mm, montowany na fundamencie prefabrykowanym.

Sporządziła:

Komisja Przetargowa



Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza

Dariusz Mroziński

.....Zastępca Burmistrza.....

Kierownik Zamawiającego