



WR.ZUZ.4.4210.72.2022.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Pro-Wind Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20, 25-663 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. lokalizowanie projektowanego elektroenergetycznego przyłącza kablowego średniego napięcia 20 kV na działce nr 720 znajdującego się na terenie zagrożenia powodziowego dla przepływu $Q_{1\%}$ (wody stuletniej) w przekroju rzeki Budzówka w km 15+170 oraz pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia linią kablową średniego napięcia ($3 \times \text{HRUHAKXS } 1 \times 240/50 \text{ mm}^2$) w rurze osłonowej typu 4xSRS $\varnothing 160$ mm, koryta rzeki Budzówka w km 15+170 (zlokalizowanego na działce nr 720, obręb Olbrachcice Wielkie, gm. Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki), przewiertem sterowanym rurociągiem PE80 $\varnothing 160$ -SDR17 o długości ok. 15m, min. 3m poniżej dna koryta rzeki o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 od X: 5606447.1 i Y: 6413922.9 (północny brzeg) do X: 5606437.8 i Y: 6413912.6 (południowy brzeg) o rzędnej górnej krawędzi rury przewiertu ok. 269,04 m n.p.m.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 720, jedn. ew. 022405_5, Ząbkowice Śląskie Obszar Wiejski, obręb 0008 Olbrachcice Wielkie.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Olbrachcice Wielkie.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Byłof
Waldemar Byłof

Wywieszono miejscowość data

Podpis