



Ząbkowice Śląskie, 04.04.2022r.

IGP.271.11.2022

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,  
KTÓRZY POBRALI SWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „**Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich**”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) informuje, że wpłynęło następujące pytanie do w/w postępowania. Poniżej treść pytania wraz odpowiedzią na zadane pytanie:

Pytania 2:

1. Proszę o wskazanie parametrów dla stolarki drzwiowej wewnętrznej, która ma być wymieniona w całym obiekcie.

**Parametry dla stolarki drzwiowej wewnętrznej podane są w załączniku nr 10 do SWZ dział 8 wykończenie wewnętrzne**

2. Czy drzwi drewniane dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicami do sali gimnastycznej nr 203 mają być wymienione na nowe, czy poddane renowacji ?

**W załączniku nr 10 do SWZ dział 6 Szczegółowy zakres prac ROBOTY WEWNĘTRZNE – SZKOŁA BUDYNEK B1 zapisano: demontaż istniejącej i montaż nowej, drzwiowej stolarki wewnętrznej.**

**Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż obiekt znajduje się w obszarze konserwatorskim - wobec przedmiotowych drzwi należy uzyskać na etapie sporządzania projektu opinię konserwatora oraz zastosować się do jego wytycznych.**

3. Czy balustrady schodów w klatkach schodów mają być wymienione lub do renowacji?

**W załączniku nr 10 do SWZ dział 6 Szczegółowy zakres prac ROBOTY WEWNĘTRZNE – SZKOŁA BUDYNEK B1 zapisano: remont schodów w klatkach schodów, oczyszczenie elementów stalowych oraz pomalowanie**

**Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż elementy drewniane tj. pochwyty również podlegają renowacji poprzez usunięcie warstwy farby, przetarcie, uzupełnienie ubytków i pęknięcia masą szpachlową oraz malowanie.**

4. Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem stolarki drzwiowej i mógłby udostępnić na platformie?  
**W załączeniu rysunki, którymi dysponuje Zamawiający.**  
**W załączniku nr 10 do SWZ dział 5 Wytyczne realizacyjne robót ogólnobudowlanych budynku zapisano: Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca winien sporządzić szczegółową inwentaryzację obiektu.**

5. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 12 kwietnia, ze względu na tryb postępowania "zaprojektuj i wybuduj".

**Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert do dnia 8.04.2022 roku do godz. 10<sup>00</sup> oraz termin otwarcia ofert do dnia 8.04.2022 roku do godz. 10<sup>30</sup>.**

Pytania 3:

1. W PFU Zał. nr 10 do SWZ w pkt. 6 na str. 17 jest opisany zakres prac zewnętrznych dla budynku B2 Sala Gimnastyczna i podane jest tylko izolacja fundamentów. W całym PFU nie ma nigdzie wprost wskazane, że w zakres tego obiektu wchodzi remont elewacji oraz dachu. Czy Wykonawca ma uwzględnić w kosztach remont elewacji i dachu bud. B1?

**W załączniku nr 9 do SWZ min. str. 12, 19, 20 oraz załączniku nr 10 min. dział 9 Szczegółowy zakres prac Budynek B1, szkoła znajdują się opis dotyczący robót zewnętrznych budynku B1 i B2.**

2. To samo dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej. Czy Wykonawca ma wycenić wymianę drzwi i okien w bud. B2? Jeżeli tak to jakie parametry?

**W załączniku nr 9 do SWZ znajdują się opis dotyczący stolarki okiennej i drzwiowej sali gimnastycznej – str. 12, 19, 20.**

**W załączeniu umieszczamy rysunki którymi dysponuje Zamawiający.**

**W załączniku nr 10 do SWZ min. dział 5 Wytyczne realizacyjne robót ogólnobudowlanych budynku zapisano: Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca winien sporządzić szczegółową inwentaryzację obiektu.**

Załączniki:

1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – 2 szt.

Sporządziła:

Komisja Przetargowa

Obser

Zatwierdzam:

Kierownik Zamawiającego