



PRZEGRODY ISTNIEJĄCE

- Ⓐ DACH
dachówka karpiówka 2x w koronkę
łaty 3x5
krokiew 14x14 co 90-100 cm
- Ⓓ STROP STRYCHU
deski 32 mm
belki stropu 24x26
deski ślepego pułapu / polepa - zasyпка
deski / tynk na trzcinie
- Ⓓ STROPY KONDYGNACJI
deski 32 mm / linoleum
belki stropu 24x26
deski ślepego pułapu / polepa - zasyпка
deski / tynk na trzcinie
- Ⓕ POSADZKA
klepka
posadzka cementowa
podbudowa mineralna

PRZEGRODY:
UWAGA: Warstwy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim

SZ1	ściana zewnętrzna - $U_c = 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
2 cm	tynk cem-wap
33-72 cm	ściana cegła pełna
16,0 cm	wełna mineralna $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
	tynk cienkowarstwowy

P3	strop/poddasze nieogrzewane nad I piętrem - $U_c = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
2,2 cm	plyta OSB3 (zabezpieczenie do NRO)
0,2 cm	folia paroprzepuszczalna
10,0 cm	ruszt z desek 2,5cm x 10cm pomiędzy ruszt maty z wełny mineralnej gr.10cm, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
14,0 cm	pomiędzy belki stropowe maty z wełny mineralnej gr.14cm, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
0,2 cm	folia paroszczelna
2,5 cm	deski ślepego pułapu
	puszta powietrzna
2,5 cm	deski
2 cm	tynk sufitowy na trzcinie na podsufitce

tel. 694 11 77 33
www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl

architekt. **urbańska**



Temat:
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5

Adres:
ul. Ziębicka 34, 57-200 Ząbkowice Śląskie
dz. nr 38/4, obręb 0001, Centrum, jednost.ewid. Ząbkowice Śląskie - Miasto

Inwestor:
Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Projektant:	mgr inż.arch. Karolina Urbańska nr upraw.: 74/2010/DS OIA	Podpis:
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń:		
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	mgr inż.Grzegorz Papiernik nr upraw.: UAN.VI-6/3/85/90	

Przekrój FF

Data: 04.05.2021r. Skala: 1:100 Nr.rys.: A-28 Strona: