

WZ.5595.174.2.2021

21. 06. 2021

Wrocław, dnia 15 czerwca 2021 r.

Postanowienie nr WZ.5595.174.2.2021

Na podstawie art. 6a ust. 2^{po podpis} ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869), w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu: 4 czerwca 2021 r.), wraz z załączoną *Ekspertyzą techniczną (...)* sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego – Dariusza Stefaniaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Marcina Kosińskiego, dotyczącego pomieszczenia w budynku przedszkolnym, usytuowanym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Ziębickiej 34, adaptowanego na potrzeby kotłowni, z określonymi w ekspertyzie następującymi wskazaniem:

1. wydzielenia pomieszczenia kotłowni jako odrębnej strefy pożarowej ze ścianami i stropem zabezpieczonymi wg systemowych rozwiązań do klasy odporności ogniowej REI 120 (w tym strop zabezpieczony zostanie zarówno „od góry” jak i „od dołu”, z zamknięciem wejścia drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60;
2. wyposażenia pomieszczenia kotłowni w gaśnicę przenośną o masie środka gaśniczego w niej zawartej wynoszącej co najmniej 6 kg, przystosowanego do gaszenia pożarów grupy ABC;
3. wyposażenia pomieszczenia kotłowni w samoczynnie załączającą się oprawę awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
4. wyposażenia instalacji elektrycznej w kotłowni w awaryjny wyłącznik prądu z przyciskiem wyzwalającym zlokalizowanym na zewnątrz przy wejściu do pomieszczenia;
5. zapewnienia oświetlenia naturalnego poprzez nowe okno, którego powierzchnia wynosić będzie niespełna 1:8 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni, a 100% powierzchni okna będzie miało możliwość otwarcia;

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach w/w *Ekspertyzy technicznej (...)*, tzn. w inny sposób niż podany w:

- 1) § 232 ust. 1 – strop nad pomieszczeniem kotłowni stanowiący element oddzielenia przeciwpożarowego nie będzie wykonany w całości z materiałów niepalnych,

ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;

- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z *Ekspertyzą techniczną (...)*.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik:

Ekspertyza techniczna (...) rzeczoznawców: budowlanego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
z maja 2021 r.

Otrzymuje:

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich
ul. Waryńskiego 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
2. a/a

RU