



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opis	Włacznik główny	kontrola zasilania	--	Gn. 230V	Gn. 230V	Gn. 230V	Oświetlenie	Oświetlenie ewak.	Gazex
Moc [kW]/Prąd [A]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Przewód	YDYzo 5x4mm ²	LGy 4x1,5mm ²	--	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²
Nazwa obwodu	--	--	--	--	--	--	--	--	--

tel. 694 11 77 33
www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl

architekturbanska



Temat: Rzut dachu -instalacje elektryczne

Obiekt: Przedszkole Publiczne Nr 5

Adres: 57-200 Żąbkowice Śl. ul. Ziębicka 34

dz. nr 38/4 Żąbkowice Śl. Miasto obręb Centrum

Inwestor: Gmina Żąbkowice Śl. ul. 1 Maja 15

Projektant: mgr inż. Daniel Zmarlak

nr upraw. DOS/0198/PBE/17

w spójności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń

Podpis:

mgr inż. Daniel Zmarlak

nr upraw. DOS/0198/PBE/17

Schemat rozdzielnic RK

Data: 29.03.2021r.

Skala: -

Nr rys: E05

Strona: -