



WR.ZUZ.4.4210.122.2022.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oczyszczonych na separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem ujętym w zamknięty system kanalizacji deszczowej z odwodnienia pasa ulic 1-go Maja i Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich do Potoku Jadcowa w km 0+696 zlokalizowanego w działce 113 ark. 6 obręb Centrum w ilości $Q_{max/s}=0,105 \text{ m}^3/s$, i $Q_{sr \text{ dob}}= 22 \text{ m}^3/dobę$ Q i $Q_{sr/roczne} = 3600,00 \text{ m}^3/rok$ oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu Wy na kanale o średnicy $\varnothing 500\text{mm}$ o rzędnej 265,9 m n.p.m. na działce 113 ark. 6 obręb Centrum o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5606936.663495; Y: 615568.393209, służącego do odprowadzania wód opadowych z odwodnienia pasa ulic 1-go Maja i Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich do Potoku Jadcowa w km 0+696 zlokalizowanego w działce 113 ark. 6 obręb Centrum.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje Potok Jadcowa w km 0+696 zlokalizowany w działce 113 AM.6 jedn. ewid. 022405_4.0001 obręb Centrum, gm. Ząbkowice Śląskie.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Ząbkowice Śląskie.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Bytof
Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość data

Podpis