



## GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie

Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243

e-mail: [zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl](mailto:zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl)

ZP.271.37.2022

Ząbkowice Śląskie, dnia 20.09.2022r.

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Gmina Ząbkowice Śląskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp., informuje, iż w niniejszym postępowaniu pn. „**Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Robotniczej i Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich**” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

#### **Pytanie 1 :**

Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ oraz danymi EGIB, przedmiotowe odcinki komunikacyjne w całości opracowania stanowią pasy drogowe (o użytkach 'dr'). Ze wstępnych pomiarów wynika, że szerokości pasów są normatywne. Również nazwa zamówienia określa inwestycję jako 'przebudowę' istniejącego układu drogowego.

W związku z powyższym: Czy Zamawiający przewiduje opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej w trybie zgłoszenia robót? Jeżeli tak, czy Zamawiający dopuszcza opracowanie dokumentacji właściwej dla zgłoszenia robót, bez konieczności opracowania projektu budowlanego – o ile nie będzie to wynikało wprost z przepisów prawa budowlanego?

#### **Odpowiedź:**

Zakres przewidzianej do opracowania dokumentacji projektowej określony został w Rozdziale II pkt. 3 SWZ oraz w paragrafie 2 projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

#### **Pytanie 2:**

Czy przedmiotowa inwestycja jest objęta w całości Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie 3:**

Czy należy opracować projekt kanału technologicznego wg zapisów ustawy o drogach publicznych?

#### **Odpowiedź:**

Ulica Robotnicza i ulica Daleka są drogami publicznymi w związku z powyższym kanały technologiczne należy zaprojektować na odcinkach ulic zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych.

#### **Pytanie 4:**

Ze wstępnej analizy mapy zasadniczej wynika, że wyłącznie dz. nr 8/2, 6, 11 nie są uzbrojone w kanalizację deszczową. Pozostałe działki objęte opracowaniem posiadają istniejące odwodnienie

(wpusty uliczne + przykanaliki + kanalizacja). Dodatkowo stwierdzono przyłączenie części posesji do istniejącej kanalizacji deszczowej (np. w dz. nr 27/52).

W związku z powyższym:

Czy Zamawiający przewidując rozbudowę istniejącej sieci KD posiada warunki techniczne przebudowy w zakresie możliwości wpięcia w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej ze względu na obciążenie (przepustowość) ?

Czy Zamawiający posiada wiedzę odnośnie stanu technicznego istniejącej sieci i ewentualnej konieczności odcinkowej wymiany kanału, przykanalików lub wpustów ?

Czy Zamawiający przewiduje odcięcie / przepięcie istniejących przykanalików / podłączenie do kanalizacji deszczowej wszystkich posesji - w postaci wykonania zaślepionych przyłączy od kanalizacji deszczowej do granicy pasa drogowego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przewidział potrzebę rozbudowy i przebudowy istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

Należy zaprojektować:

- na odcinkach ulic z kanalizacją deszczową - wymianę istniejących kolektorów wraz ze studniami rewizyjnymi i wymianą z dogęszczeniem systemu wpustów ulicznych z zachowaniem istniejących podłączeń posesji przyległych do ulic,

- na odcinkach ulic bez kanalizacji deszczowej należy zaprojektować nową sieć deszczową z podłączeniem do istniejących kolektorów.

**Pytanie 5:**

Czy należy przewidzieć przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, czy też - w przypadku braku kolizji - pozostawić istniejącą linię zasilającą ze słupami i oprawami ? Jeżeli należy przebudować istniejące oświetlenie, to w jakim zakresie (np. wyłącznie wymiana opraw) ?


**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że nie należy.

-----  
Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Sporządziła: Komisja Przetargowa



Z up. Burmistrza

Dariusz Halażęć  
Zastępca Burmistrza

.....  
Kierownik Zamawiającego