


zestawienie powierzchni - PARTER		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m2
Poziom 0		
1.01	Komunikacja	11,1
1.02	komunikacja	60,6
1.03	Pom. techniczne	8,7
1.04	Szatnie	9,6
1.05	Łazienka/ Przebieralnia dla niepełnosp.	5,3
1.06	Umywalnia	18,9
1.07	Szatnie	9,6
1.08	Duża szatnia damska	24,9
1.09	Umywalnia	14,4
1.10	Duża szatnia męska	21,8
1.11	Umywalnia	15,7
1.12	Toaleta damska	11,9
1.13	Toaleta dla niepełn.	6,4
1.14	Toaleta męska	12,6
1.15	Magazyn/ zaplecze gastronomi	7,3
1.15/E	Pom. techniczne/ elektryka	5,9
1.16	Klatka schodowa	21,7
1.17	Pom. medyka	9,4
1.18	Szatnie	29,1
1.19	Toaleta dla niepeł.	4,5
1.20	Umywalnia	21,1
1.21	Szatnia	29,2
1.22	Umywalnia	21,2
1.23	Pom. sędziów	11,8
1.24	Łazienka	4,1
1.25	Łazienka	4,1
1.26	Pom. trenerów	11,8
		412,7 m²

OZNACZENIA :

- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYŃCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYŃCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- CZUŁKA RUCHU I OBECNOŚCI 16 A; 250 V, IP65

- EW1 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
- EW2 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
- EW3 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
- AW1 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
- AW2 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h -20°C
- AW3 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h -20°C

- A.1 Oprawa oświetleniowa LED 36W 4000lm 4000K IP40
- A.2 Oprawa oświetleniowa LED 36W 4000lm 4000K IP40
- A.3 Oprawa oświetleniowa LED 36W 4000lm 4000K IP40
- B.1 Oprawa oświetleniowa LED 15W 1650lm 4000K IP54
- B.2 Oprawa oświetleniowa LED 25W 2750lm 4000K IP54
- B.3 Oprawa oświetleniowa LED 10W 1100lm 4000K IP54
- C.1 Oprawa oświetleniowa LED 24W 1920lm 4000K IP44
- E.1 Oprawa oświetleniowa LED 36W 5000lm 4000K IP40
- G.1 Oprawa oświetleniowa LED 9W 1050lm 4000K IP54
- F.1 Oprawa oświetleniowa LED 40W 3483lm 4000K IP40

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOC/12	
	Sprawdzał:	mgr inż. Mariusz Sienk	SLK/4438/PWOC/13	
	Lokalizacja:	ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Ząbkowice Śląskie działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6		
PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Nazwa projektu/Obiekt: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ząbkowicach Śląskich pow: ząbkowski, woj: dolnośląskie obręb Osiedle Wschód działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6			
	Inwestor: GMINA Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie			
	Nazwa rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY RZUT PARTERU.			
Data: czerwiec 2022 r.	Faza projektu:	Projekt TECHNICZNY/WYKONAWCZY	Nr rysunku:	Nr egz:
	Skala:	1:100	E-04	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenie umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				