
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną
N5W5
Vn=545m3/h
Vw=370m3/h
Qnel=2,8kW, U=400V
Pn=0,5kW, Pw=0,5kW U=230V
Wym:1380x940x480mm(szer x gł x wys)
M= 150kg
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną
N3W3
Vn=860m3/h
Vw=580m3/h
Qnel=2,7kW, U=400V
Pn=0,4kW, Pw=0,4kW U=230V
Wym:1650x1100x527mm(szer x gł x wys)
M= 180kg
Układ W12- Wentylator kanałowy w obudowie akustycznej
Ø100
Vw=50m3/h
P=0,2kW, U=230V
M= 5kg
Układ W11- Wentylator kanałowy w obudowie akustycznej
Ø100
Vw=100m3/h
P=0,2kW, U=230V
M= 5kg
Klimatyzator kasetonowy Split
jednostka wewnętrzna K2-1
$Q_{ch\text{-}nom}$=8 kW,$Q_{g\text{-}nom}$=9 kW
Ciężar 21,1 kg
Wymiary (LxHxD) 840x204x840 mm
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną
N4W4
Vn=1500m3/h
Vw=1500m3/h
Qnel=3,9kW, U=400V
Pn=0,7kW, Pw=0,7kW U=230V
Wym:2060x1210x527mm(szer x gł x wys)
M= 280kg
Klimatyzator kasetonowy VRF
jednostka wewnętrzna K1-1
$Q_{ch\text{-}nom}$=3,6 kW,$Q_{g\text{-}nom}$=4,0 kW
Ciężar 13,7 kg
Wymiary (LxHxD) 570x214x570 mm
Pn=17W, U=230V
Klimatyzator kasetonowy VRF
jednostka wewnętrzna K1-2
$Q_{ch\text{-}nom}$=4,5 kW,$Q_{g\text{-}nom}$=5,0 kW
Ciężar 15 kg
Wymiary (LxHxD) 570x256x570 mm
Pn=24W, U=230V
Klimatyzator kasetonowy VRF
jednostka wewnętrzna K1-1
$Q_{ch\text{-}nom}$=3,6 kW,$Q_{g\text{-}nom}$=4,0 kW
Ciężar 13,7 kg
Wymiary (LxHxD) 570x214x570 mm
Pn=17W, U=230V
Klimatyzator kasetonowy VRF
jednostka wewnętrzna K1-1
$Q_{ch\text{-}nom}$=2,8 kW,$Q_{g\text{-}nom}$=3,2 kW
Ciężar 13,7 kg
Wymiary (LxHxD) 570x214x570 mm
Pn=14W, U=230V
Układ W9- Wentylator kanałowy w obudowie akustycznej
Ø160
Vw=325m3/h
P=0,2kW, U=230V
M= 5kg
Układ W10- Wentylator kanałowy w obudowie akustycznej
Ø100
Vw=30m3/h
P=0,2kW, U=230V
M= 5kg
Do czerpni dachowej
Do wyrzutni dachowej
Do wyrzutni dachowej
Do czerpni dachowej
Taras
Taras
LEGENDA:
przewody wentylacji nawiewnej
przewody wentylacji wywiewnej
zawór wywiewny
zawór nawiewny
drzwiowa kratka transferowa
kratka wentylacyjna
przepustnica powietrza
tłumik akustyczny
wysokość prowadzenia kanłu wentylacyjnego oś kanału
PRIMTECH Symon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl
Inwestor:
Projektował/ zatwierdził
Sprawdził/ zatwierdził
Lokalizacja:
Nazwa projektu/Obiektu
Nazwa rysunku:
Rzut piętra - instalacja wentylacji i klimatyzacji
Faza projektu
Projekt WYKONAWCZY
Nr rysunku
WM2
Data:
CZERWIEC 2022r.
Skala
1:50
Nr egz.