

Naczynie wzbiorcze inst. c.o. o poj. 12l

Zasobnik buforowy 120l
M=40kg
Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u o poj. 12l

Pompa ciepła powietrze/woda wraz z podgrzewaczem cwu o poj. 177l
Jednostka wewnętrzna
Wyposażenie dodatkowe: zawór bezpieczeństwa
Qgrz=7,5kW
Pn=0,2kW, U=230V
Grzałka:
Pn=6kW, U=400V
Wym:600x728x1250mm(szer x gł x wys)
M= 138kg



Pompa ciepła powietrze/woda
Jednostka zewnętrzna
Qgrz=7,9kW
Pn=2,06kW, U=230V
Wym:950x370x943mm(szer x gł x wys)
M=75kg

LEGENDA

PRZEWODY INSTALACJI C.O. PROW. W POSADZCE (Z+P)

PRZEWODY INSTALACJI C.O. (Z+P) PROWADZONE PO WIERZCHU

22-900 [800 mm] GRZEJNIK WODNY PŁYTOWY

Objaśnienie elementów

numer pomieszczenia — obliczeniowa temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu

D1_-1.02 +15 °C
Φwym: 232 W — zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

P1 OZNACZENIE PIONU

** PODEJŚCIE DO GRZEJNIKA NA KONDYGNACJI WYŻEJ/ PODEJŚCIE POD STROP/ZEJŚCIE DO POSADZKI

PRATECH Szymon Kita
tel. 506-340-000
www.pratech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował/ sprawdził	mgr inż. Małgorzata Bura	SLO/OIIL/PWOL/16	
Sprawdził/ sprawdził	mgr inż. Katarzyna Sosnowska	SLO/WOK/PWOL/12	

Inwestor: Gmina Zębowice Starostwo 47 Pilar 10 | 47-220 Zębowice Śląskie

Lokalizacja: ul. Janusza Kusocińskiego 17 | 47–220 Zębowice Śląskie | działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/8

Nazwa projektu/obiektu: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Zębowicach Śląskich poz. zgłoszenia, wiz. dotyczące obrębu Osiedle Wolność działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/8

Nazwa rysunku: Rzut parteru - instalacja c.o.

Faza projektu: Projekt BUDOWLANY/WYKONAWCZY | Nr rysunku: 1/04 | Nr ogólny:

Data: CZERWIEC 2022r. | Skala: 1:50

Wykonanie z niniejszej dokumentacji projektowej w całości lub części bez pisemnej zgody autora zabronione. Kopiowanie projektu zabronione. PRATECH Szymon Kita

A1+2