


UWAGI :

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECHNICZNYM
2. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ BEDNARKĄ Fe/Zn 30x4mm UŁOŻONĄ W PODBUDOWIE POD POSADZKĄ BUDYNKU, PONIŻEJ IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWEJ, W WARSTWIE BETONU O GRUBOŚCI MIN 5cm.
3. INSTALACJĘ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM Fe/Zn 30x4mm. TAŚMĘ UŁOŻYĆ POD POSADZKĄ NA POZIOME GÓRNEJ POWIERZCHNI STÓP FUNDAMENTOWYCH
4. WYKONAĆ WYPUSTY UZIEMIENIA DO WSZELKICH POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
5. WYKONAĆ W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH SZYNĘ WYRÓWNAWCZĄ
6. WSZYSTKIE KONSTRUKCJE METALOWE PODŁĄCZYĆ BEZWZGLĘDNIE DO LISTEW EKWIPOTENCJALNYCH.
7. WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI UZIEMIĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA ŻÓŁTO-ZIELONO.
8. FRAGMENTY BEDNARKI NA STYKU BETON–ZIEMIA I BETON–POWIERTRZE STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ POPRZECZ MALOWANIE LAKIEREM ASFALTOWYM (MINIMUM 5cm W BETONIE I 5cm NA ZEWNĄTRZ)
9. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE INSTALACJĄ UZIEMIĄCEJ WYKONAĆ PRZECZ SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
10. METALOWE ZBRÓJENIE WSZYSTKICH SŁUPÓW I FUNDAMENTU ŁĄCZYĆ PRZECZ SPAWANIE Z PŁASKOWNIKAMI SIECI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH.
11. W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH BEDNARKA POWINNA BYĆ UŁOŻONA Z ZAPASEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM JEJ ZERWANIE PODCZAS PRACY SZCZELIN.
12. WSZELKIE METALOWE ELEMENTY JAK TRASY KABLOWE, KANAŁY WENTYLACYJNE, RURY ITP ŁĄCZYĆ Z SIECIĄ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOE/12	
	Sprawdzał:	mgr inż. Mariusz Sienk	SLK/4438/PWOE/13	
	Lokalizacja:	ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Ząbkowice Śląskie działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6		
PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Nazwa projektu/Obiekt: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ząbkowicach Śląskich pow.: ząbkowski, woj.: dolnośląskie obręb Osiedle Wschód działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6			
Inwestor: GMINA Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	Nazwa rysunku: INSTALACJA UZIEMIENIA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY RZUT PARTERU.			
Data: czerwiec 2022. r.	Faza projektu:	Projekt TECHNICZNY/WYKONAWCZY	Nr rysunku: E-06	Nr egz: 1
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenie umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				