



**POLSKI
ŁĄD**

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP: 887-16-35-243
REGON: 890718461

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem logintrade.pl pod adresem:

<https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Ząbkowice Śląskie, dnia 7 lipca 2023 roku

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dane postępowania: Znak sprawy: ZP.271.8.2023

Tryb zamówienia: tryb przetarg nieograniczony na podstawie: art. 132 ustawy Pzp.

Nazwa nadana zamówieniu: STREFA INWESTYCYJNA EUROPARK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - SZANSĄ DLA ROZWOJU FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zamawiający, Gmina Ząbkowice Śląskie działając na podstawie art. 135 ust. 5 oraz 135 ust. 6 ustawy Pzp., udostępnia treść zapytanie wraz z odpowiedzią na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zestaw zapytań nr 17:

Pytanie nr 1

§ 4 ust. 1 rozdziału 1 (akt umowy).

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przez Czas na Ukończenie rozumienie się czas faktycznego wykonania robót i przedłożenia dokumentów wymaganych do odbioru robót.

Odpowiedź nr 1

Definicja Czasu na Ukończenie podana jest w subklauzuli 1.1.86.

Ponadto Roboty mają być ukończone w Czasie na Ukończenie czyli zgodnie z zasadami opisanymi w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie]. Klauzula ta ustala zakres prac, które należy ukończyć w Czasie na Ukończenie przed ich przejściem zgodnie z pierwszym zdaniem klauzuli 10.1 punkt (i), ale z wyłączeniem pewnych drobnych prac oraz wad, dopuszczalnych w Klauzuli 10.1(a)

Pytanie nr 2

Dotyczy § 4 ust. 2 rozdziału 1 (akt umowy) oraz subklauzuli 1.1.27 11.1 części A warunków szczegółowych kontraktu.

M. A.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie różnicy pomiędzy pojęciem "Okresu Zgłaszania Wad" a "Okresem rękojmi". Zgodnie z dominującym poglądem orzeczniczym instytucja "Okresu Zgłaszania Wad" wynikająca z fidic jest umowną formą modyfikacji uprawnień z tytułu rękojmi.

Odpowiedź nr 2

Mechanizmu Okresu Zgłaszania Wad uregulowanego klauzulą 11 [Wady po Przejęciu] nie można utożsamiać z rękojmią. Uregulowań FIDIC nie można także uznawać za modyfikację ustawowych zasad dotyczących rękojmi, bowiem podstawową zasadą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest brak wiedzy o wadzie w chwili odbioru obiektu. Jeżeli inwestor wiedział o istnieniu wady w chwili odbioru, następuje wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy (art. 557 § 1 k.c.). Rękojnia to ustawowa odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne. To podstawowy instrument cywilnoprawny, który chroni zamawiającego przed złą jakością realizacji prac wykonawczych.

Okres Zgłaszania Wad jest natomiast elementem zobowiązania umownego wykonawcy, nieuregulowany w polskim prawie oraz funkcjonujący obok i niezależnie od reżimu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Zgodnie z brzmieniem warunków kontraktowych FIDIC Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się od wydania Świadectwa Przejęcia i trwa określony w Danych Kontraktowych czas. W tym czasie wykonawca m.in. wykonuje roboty zaległe i naprawia wady, po czym wystawiane jest Świadectwo Wykonania świadczące o zwolnieniu wykonawcy z wszelkich zobowiązań wynikających z zawartego Kontraktu. Wydanie Świadectwa Wykonania dla części 1 zamówienia rozpoczyna okres Rękojmi i Gwarancji jako świadczeń pozaumownych.

Pytanie nr 3

subklauzuli 8.8 części A warunków szczegółowych kontraktu.

Wykonawca wnosi o obniżenie niniejszej kary umownej za zwłokę do wartości 0,1% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Niniejsze może mieć znaczenie w kontekście wartości ofert proponowanych przez wykonawców w niniejszym zamówieniu.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 4

Dotyczy subklauzuli 1.10 projektu umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że nie może oświadczyć, że przysługuje mu całość autorskich praw osobistych, które są nierozdzielnie związane z twórcą danego utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dokonał zmian zapisów u 1.10 w wcześniejszych odpowiedziach na pytania i załączył do odpowiedzi 2 wersję modyfikacji kontraktu.

Pytanie nr 5

Dotyczy subklauzuli 2.1 zdanie ostatnie projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami terenów, o których mowa w zdaniu ostatnim niniejszej subklauzuli, nie muszą zostać dokonane przed przekazaniem prawa dostępu do Placu Budowy.

Odpowiedź nr 5

Uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia i dysponowania tym terenem na potrzeby prowadzenia Robót wykonawca uzyska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w momencie, kiedy będą wymagane, np. do uzyskania pozwolenia na budowę, do zajęcia pasa drogowego, itd.

Pytanie nr 6

Dotyczy subklauzuli 3.2 projektu umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że zobowiązania Inżyniera wobec Zamawiającego są ich wewnętrznymi zobowiązaniami i nie mają wpływu na prawa lub obowiązki Wykonawcy.

Odpowiedź nr 6

Klauzula 3.2 określa obowiązki i upoważnienia Inżyniera, w szczególności zawiera informacje dla Wykonawcy do jakich czynności Inżynier jest upoważniony i jakie dokumenty Wykonawcy zatwierdza lub akceptuje.

Pytanie nr 7

Dotyczy subklauzuli 4.4.2. ust. 2, ust. 5 - 7 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminów 14-dniowych oznaczonych w ust. 2, 5-7 do 7 dni. Niniejsze usprawni realizację przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pojęcie „w terminie” oznacza, że maksymalnie na wykonanie danej czynności jest określona liczba dni i nie ogranicza w żaden sposób wykonania obowiązków w krótszym czasie

Pytanie nr 8

Dotyczy subklauzuli 4.4.2. ust. 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy umowy o podwykonawstwo na usługi inne niż geodezyjne, geologiczne lub archeologiczne nie podlegają zgłoszeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie?

Odpowiedź nr 8

Umowy na usługi geodezyjne, geologiczne lub archeologiczne nie podlegają zgłoszeniu.

Dla pozostałych umów na dostawy i usługi o zgłoszeniu będzie decydować wartość umowy – zgodnie z mechanizmem opisanym w ust 9 subklauzuli 4.4.2

Pytanie nr 9

Dotyczy subklauzuli 4.4.3. ust. 1 (zdanie pierwsze) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie zwrotu "w szczególności", aby postanowienie było precyzyjne.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 10

Dotyczy subklauzuli 4.5.2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zastrzeżenia na końcu zdania pierwszego o treści: "o ile na taką cesję zgodę wyrazi Podwykonawca."

Odpowiedź nr 10

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 11

Dotyczy subklauzuli 8.8 lit. d) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowej kary z wysokości 10 000,00 złotych do wysokości 2 000,00 złotych. W ocenie Wykonawcy niniejsza kara umowna jest wygórowana, a jej wysokość może mieć wpływ na wartość ofert złożonych przez wykonawców w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 12

Dotyczy subklauzuli 8.8 lit. g) oraz h) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowych kar umownych z wysokości 25 000,00 złotych do wysokości 5 000,00 złotych. Uzasadnienie jak wyżej.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 13

Dotyczy subklauzuli 8.8 lit. j) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowej kary z wysokości 10 000,00 złotych do wysokości 2 000,00 złotych. Uzasadnienie jak wyżej.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 14

Dotyczy subklauzuli 8.8 lit. l) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowej kary z wysokości 0,10% do wysokości 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Uzasadnienie jak wyżej.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 15

Dotyczy subklauzuli 8.8 (zdanie ostatnie) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego po zdaniu ostatnim niniejszej subklauzuli o treści: "Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych."

Wykonawca wskazuje, że skoro podobnie jak Zamawiający jest uprawniony do naliczenia karu umownej, to powinien mieć możliwość dochodzenia szkody przewyższającej wartość kary, na zasadach ogólnych.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 16

Dotyczy subklauzuli 13.7 (zdanie drugie) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania drugiego o treści: "W zakresie, w jakim waloryzacja nie jest objęta postanowieniami niniejszej klauzuli, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen."



Wykonawca zwraca uwagę, że niemożliwe do przewidzenia wzrosty lub spadki nie mogą być kalkulowane, bowiem nie wynikają z możliwego do skalkulowania, normalnego ryzyka biznesowego.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 17

Dotyczy subklauzuli 13.7 (zdanie trzecie, czwarte i piąte) projektu umowy.

Wykonawca wnosi również o wykreślenie zdania trzeciego, czwartego i piątego o treści: "Waloryzacji nie podlegają wartości wprowadzane do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Warunków Kontraktu oraz nie dotyczą okresu związanego ze zmianą Czasu na Ukończenie. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania. Waloryzacji nie będą podlegać koszty ogólne wyszczególnione w Wykazie Cen.". Waloryzacji powinna podlegać całość wynagrodzenia.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 18

Dotyczy subklauzuli 13.7 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę łącznej wartości korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen w ramach klauzuli waloryzacyjnej z poziomu 3% do poziomu 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wykonawca wskazuje, że niniejszy poziom jest rażąco zaniżony. Niniejsze jest spójne z aktualnym orzecznictwem KIO 133/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 19

Dotyczy subklauzuli 14.1 lit. a) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zastrzeżenia w niniejszym punkcie po słowie "Kontraktem" o treści "lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa". Wykonawca zwraca uwagę, że korekta wynagrodzenia może zostać dokonana na podstawie przepisów ustawy PZP.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Kontrakt zawiera zapisy odnośnie zmian wynikających z przepisów prawa w tym Prawa zamówień publicznych. Kontrakt zawiera również zapisy dotyczące różnych innych korekt wynagrodzenia niż tylko te wynikające z przepisów praw.

Pytanie nr 20

Dotyczy Subklauzuli 14.1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wyraźne określenie jaki charakter ma wynagrodzenie określone w umowie. Zamawiający w postanowieniu zawartym w kaluzuli 14.1 lit. a) stwierdził, że cena kontraktowa ma charakter ryczałtowy.

Odpowiedź nr 20

Cena Kontraktowa jest zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową wraz z korektą wynagrodzenia, dokonywaną zgodnie z Kontraktem;

Pytanie nr 21

Dotyczy subklauzuli 14.8 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie nr 22

Dotyczy subklauzuli 15.2.1 lit. i) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego punktu zastrzeżenia o treści: "z zastrzeżeniem, że skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń."

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie nr 23

Dotyczy subklauzuli 22.5 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 oraz ust. 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszych postanowień, bowiem wykonawca niniejszego zamówienia nie jest stroną umowy o dofinansowanie.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 24

Dotyczy § 2 ust. 2 lit. c), d) i e) wzoru kary gwarancyjnej.

Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający nie jest uprawniony do kumulowania swoich roszczeń w taki sposób, że ich wartość przekroczy łączną wartość doznanej szkody.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 25

Dotyczy § 3 ust. 1 wzoru kary gwarancyjnej.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przeglądy odbywać się będą tylko raz w roku w okresie gwarancji (nie zaś przynajmniej raz w roku). Niniejsze może mieć wpływ na wycenę przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź nr 25

Do oferty należy wycenić 5 komisyjnych przeglądów gwarancyjnych.

W danym roku kalendarzowym zostanie wyznaczony jeden przegląd gwarancyjny, jednak ze względu na warunki atmosferyczne, czy inne okoliczności przeglądy te nie muszą odbywać się dokładnie co 12 miesięcy.

Pytanie nr 26

Dotyczy § 5 ust. 1 i ust. 2 wzoru kary gwarancyjnej.

Wykonawca wnosi o zmianę polegającą zastąpieniu dni na usunięcie poszczególnych wad - dniami roboczymi.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 27

Dotyczy § 5 wzoru kary gwarancyjnej.

Wykonawca wnosi o dodanie kolejnego ustępu (po ust. 3) w niniejszym paragrafie o treści: "4. W przypadku, gdy terminy usunięcia wad określone w niniejszym paragrafie będą niemożliwe lub znacząco utrudnione do dotrzymania, Zamawiający wyznaczy inny, odpowiedni termin na usunięcie wad."

Wykonawca zwraca uwagę, że niekiedy terminy wskazane w § 3, z powodów technicznych lub innych i niezależnych od wykonawcy, mogą okazać się zbyt krótkie do dotrzymania.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający dokonał modyfikacji karty gwarancyjnej w powyższym zakresie we wcześniej udzielonych odpowiedziach na pytania.

Zestaw zapytań nr 18:

Pytanie 1

W treści pkt. 11.12 „Projektowanych postanowień umowy” zatytułowanego „Gwarancja Jakości”, Zamawiający narzucił na Wykonawców następujący wymóg „Wykonawca w Okresie gwarancji zapewni własnym staraniem i na swój koszt, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, serwis gwarancyjny urządzeń i instalacji. Koszty części szybko zużywających się są po stronie Zamawiającego”.

Zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z treścią opublikowanego „Ogłoszenia” i „SWZ” (w tym „Projektowanych postanowień umowy”), przedmiotem zamówienia jest w szczególności „zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad”. Przyjęta przez Zamawiającego formuła realizacji inwestycji zgodna z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem, 1. Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. wydania 2017), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów FIDIC” (tj. „zaprojektuj i wybuduj”), oprócz zobowiązania Wykonawcy do wykonania przez niego robót projektowych i stricte budowlanych, co do zasady nie zakłada również świadczenia przez Wykonawcę usług polegających na wykonywaniu wymaganych dokumentacją techniczno – ruchową, instrukcją użytkownika producenta lub podobnym dokumentem czynności serwisowych pracujących urządzeń i instalacji (takich jak np. okresowe przeglądy, wymiana oleju, wymiana uszczelnień itp.) w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. Czynności te zwyczajowo przynależne są wykwalifikowanym i odpowiednio przeszkolonym służbom eksploatacyjnym Zamawiającego i przez nie powinny być systematycznie wykonywane. Do Wykonawcy zaś należy świadczenie usług związanych wyłącznie z usuwaniem wad i usterek dostarczonych i zamontowanych urządzeń oraz instalacji w okresie udzielonej przez niego gwarancji jakości i rękojmi.

Formułując zapisy w tej formie, Zamawiający niejako „przerzuca” na Wykonawców obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów związanych z koniecznością utrzymania w stałej sprawności pracujących na oczyszczalni czy SUW urządzeń co najmniej w trakcie udzielonej przez niego gwarancji, czyli de facto zobowiązuje Wykonawców do partycypowania (w skrajnym przypadku nawet w okresie 7 lat od daty uruchomienia urządzeń/instalacji poprzez 6 – miesięczny okres zgłaszania wad i 5 – letni okres gwarancji jakości i rękojmi) w kosztach związanych z bieżącą eksploatacją obiektu w sytuacji, kiedy sam (w analogicznym okresie) uprawniony jest do czerpania pożytków z funkcjonowania teŹże inwestycji.

Zebrane przez nas do chwili obecnej oferty na urządzenia i instalacje oraz posiadana przez nas wiedza i doświadczenie w realizacji obiektów toŹsamyh do przedmiotu zamówienia wskazują, iż spełnienie tak sformułowanego przez Zamawiającego wymogu związanego z serwisowaniem może oznaczać znaczący – bo 10%-20% - wzrost wartości ofert na urządzenia, a tym samym znaczne zwiększenie kosztów inwestycyjnych.

Handwritten signature

W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących konieczności serwisowania dostarczonych i zamontowanych w ramach zadania urządzeń i instalacji w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi, jako nie mających zastosowania w powyższym przetargu;

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga serwisowania tylko w zakresie postawionego przez Wykonawcę w warunkach gwarancyjnych wymogu utrzymania gwarancji.

Pytanie nr 2

Prosimy o skrócenie wymaganego okresu gwarancji i rękojmi na zamontowane przez Wykonawcę urządzenia i instalacje do 24 miesięcy od daty wydania Świadectwa Wykonania przy jednoczesnym utrzymaniu określonej na 5 lat od daty wydania Świadectwa Wykonania gwarancji jakości i rękojmi za wady na zrealizowane przez Wykonawcę roboty budowlane. Przyjęcie 7 – letniej gwarancji na urządzenia (tj. uwzględniającej rzeczywisty czas pracy urządzeń/instalacji liczony od daty ich uruchomienia poprzez 6 – miesięczny okres zgłaszania wad i 5 – letni okres gwarancji jakości i rękojmi) spowoduje znaczący wzrost kosztów inwestycji (ok. 20-60% wartości urządzeń).

Odpowiedź nr 2

Realizowany jest model „projektuj- buduj” i nie ma na tym etapie możliwości wykonania jednoznacznego zestawienia urządzeń i instalacji mogących podlegać innym zasadom gwarancji i rękojmi niż obiekt budowlany (w nowej nomenklaturze przepisów – nieruchomości). Zamawiający wyjaśnia ,że zapisy w zakresie gwarancji i rękojmi pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Piaskownik poziomy PP wraz z separatorem piasku” należy uwzględnić wymianę samych pomp, czy pomp wraz z przewodnicami?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie ofertowej należy uwzględnić wymię pomp wraz z przewodnicami a także węzami elastycznymi ze złączką typu Storz do wpięcia do rur stalowych pod zgarniaczem.

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Pompownia ścieków PS” należy uwzględnić wymianę rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których ?. Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji technologicznych;

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie prac technologicznych w „Pompowni ścieków PS” jest demontaż istniejących dwóch pomp tłocznych ścieków oraz pompy odwodnienia posadzki oraz montaż nowych. W zakresie zadania nie znajduje się wymiana rurociągów na nowe.

Pytanie nr 5

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wstępne OWS” należy uwzględnić wymianę rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których? Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji technologicznych.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana rurociągów na nowe w obrębie osadników.

Pytanie nr 6.

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wstępne OWS” należy uwzględnić wymianę zasuw na nowe? Jeśli tak, to których? Czy Zamawiający ma na myśli raczej wymianę zastawek. Jeśli tak, to których?;

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest wymiana następującej armatury:

ZR-21 - zasuwa napływu ścieków na OWS 1,

ZR-22 - zasuwa napływu ścieków na OWS 2,

ZR-23 - osad wstępny z OWS 1,

ZR-24 - osad wstępny z OWS 1,

ZR-25 - osad wstępny z OWS 2,

ZR-26 - osad wstępny z OWS 2,

ZR-27 - części pływające z OWS 1,

ZR-28 - części pływające z OWS 2.

Pytanie nr 7

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wstępne OWS” należy uwzględnić wymianę przelewów na nowe?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana przelewów na nowe stanowi przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 Zakres przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Komora rozdziału KR1” należy uwzględnić wymianę rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których? Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji technologicznych.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest demontaż instalacji technologicznych w zakresie przelewów i zastawek. W ramach modernizacji obiektu nie znajdują się wymiana rurociągów.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Reaktory biologiczne RB” należy uwzględnić wymianę jednej pompy, czy obydwu pomp recyrkulacji wewnętrznej (w tym na funkcjonującym reaktorze) wraz z przewodnicami? Informacja w tabeli dotyczy tylko wymiany pompy na niefunkcjonującym reaktorze.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający potwierdza, że wymianie podlegają urządzenia na jednym nie funkcjonującym ciągu technologicznym.

Pytanie nr 10

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Komora rozdziału KR2” należy uwzględnić wymianę rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których? Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji technologicznych.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest demontaż instalacji technologicznych w zakresie przelewów i zasuw. W ramach modernizacji obiektu nie znajdują się wymiana rurociągów.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” dotyczący obiektu „Komora rozdziału KR2”, prosimy o informację w jakim gatunku stali jest wykonany rurociąg DN500 na którym należy wymienić zasuwę ;

Odpowiedź nr 11

Zamawiający zamieszcza archiwalny rysunek.

Rurociąg DN 500 wykonany jest z GRP

Pytanie nr 12

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wtórne OWR” należy uwzględnić wymianę rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których? Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji technologicznych;

Odpowiedź nr 12

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana rurociągów na nowe w obrębie osadników.

Pytanie nr 13

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Osadniki wtórne OWR” należy uwzględnić wymianę przelewu pilastego oraz koryta odprowadzającego części pływające ?;

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana przelewu pilastego oraz koryta odprowadzającego części pływające. W zakresie zadania należy uwzględnić oczyszczenie przedmiotowych elementów, ewentualną regulację i uszczelnienie.

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Pompownia ścieków oczyszczonych PSO” należy uwzględnić wymianę tylko jednej istniejącej pompy wraz z prowadnicami ?;

Odpowiedź nr 14

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania znajduje się wymiana jednej pompy znajdującej się w pompowni.

Pytanie nr 15

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Pompownia ścieków oczyszczonych PSO” należy uwzględnić wymianę rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których?;

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania znajduje się wymiana pompy oraz armatury. W przypadku gdy np. długość nowej armatury wymaga dostosowania rurociągu w pompowni to należy przedmiotowy rurociąg wymienić.

Pytanie nr 16.

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Otwarte komory OKF” należy uwzględnić wymianę zastawek na nowe? Jeśli tak, to których ?;

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana zastawek.

Pytanie nr 17

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Otwarte komory OKF” należy uwzględnić wymianę armatury na nową? Jeśli tak, to której ?;

Odpowiedź: nr 17

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana armatury.

Pytanie nr 18

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Zbiornik osadu ZO” należy uwzględnić wymianę rurociągów na nowe? Jeśli tak, to których?. Informacja w tabeli dotyczy tylko demontażu instalacji technologicznych.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana rurociągów.

Pytanie 19

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o informację, czy w wycenie dotyczącej obiektu „Zbiornik osadu ZO” należy uwzględnić wymianę zasuw na nową? Jeśli tak, to której ?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania nie znajduje się wymiana armatury tylko wymiana przelewu.

Pytanie nr 20

W nawiązaniu do dokumentacji PFU-SUPPLEMENT pkt 1.1.2 „Zakres przedmiotu zamówienia”, prosimy o podanie dokładnych parametrów (wymiary, prześwit prętów, gatunek stali itp.) wymaganej „kraty rzadkiej” przewidzianej do montażu w ob. „Wylot ścieków”.

Odpowiedź nr 20

Parametry istniejącej kraty wysokość, szerokość rozstaw prętów

krata wys 1,00m; szer. 1,20m

średnica prętów 5mm, prześwit między prętami 20 mm

stal minimum 316L (1.4404)

Pytanie nr 21

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17 lipca 2023 r. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli na dokonanie dokładnej weryfikacji informacji zawartych w opublikowanych przez Zamawiającego wyjaśnieniach i materiałach dodatkowych oraz niewątpliwie przyczyni się do złożenia przez Wykonawców wiarygodnych, korzystnych dla Zamawiającego ofert, skalkulowanych w oparciu o realne warunki wykonania.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2023r. do godz. 10.00

Zestaw zapytań nr 19:

Pytanie 1:

Po analizie udostępnionych przez Zamawiającego w dniu 04.07.2023 r. materiałów wskazujemy, że występują rozbieżności w długościach odcinków dróg do zaprojektowania i wybudowania.

Dokument „3 cz WSZ OPZ” w pkt. 1.2.4 określa, że szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w OPZ część III SWZ, PFU, suplementach do PFU oraz Część II SWZ – projektowane postanowienia umowy.

Analizując wszystkie ww. dokumenty niestety zakres odcinków dróg do wybudowania nie został jednoznacznie określony – pojawiają się różnice w poszczególnych dokumentach.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie zakresu realizacji lub wskazanie jednoznacznie wiążącego dokumentu, na którym bazować powinni oferenci.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia ,że należy czytać wszystkie dokumenty łącznie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Ostateczne długości odcinków dróg będą wynikiem projektowania. Bazowym dokumentem funkcji celu jest PFU i suplement do PFU.

Pytanie 2:

W związku z sezonem urlopowym i bardzo skomplikowanym procesem przygotowania oferty z koniecznością zaangażowania wielu specjalistycznych podmiotów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na 25.07.2023 r.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2023r. do godz. 10.00

Zestaw zapytań nr 20:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie danych technicznych dotyczących nowych dmuchaw promieniowych:

ilość dmuchaw: 2 szt.

max wydajność jednej dmuchawy: $Q_{max} = 2.774 \text{ m}^3/\text{h}$

max nominalna wielkość silnika $P_n = 55 \text{ kW}$

różnica ciśnień: $\Delta p = 600 \text{ mbar}$

warunki zewnętrzne dla podanych wyżej wartości:

temperatura powietrza $T_{pow} = 200\text{C}$,

wilgotność względna $RH = 60\%$

ciśnienie atmosferyczne $P = 1,013 \text{ bara abs.}$

Max dopuszczalna temperatura powietrza na wlocie, przy której dmuchawa zapewnia dostawę wymaganą w 200C ilości tlenu, z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej powietrza $T_{max} = 400\text{C}$

Max projektowana wilgotność względna $RH = 80\%$

Dopuszczalna tolerancja wydajności i ciśnienia 0%

Dopuszczalna tolerancja wartości mocy: $\pm 4\%$

Odpowiedź nr 1

Potwierdzamy minimalne wymagania techniczne dotyczących nowych dmuchaw promieniowych jako uzupełnienie do Suplementu PFU z zachowaniem zasad równoważności opisanych w OPZ..

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w celu zniwelowania strat energetycznych na pompach olejowych oraz obniżenia kosztów zakupu i utylizacji oleju, nie dopuszcza się łożysk ślizgowych. Wymagane są łożyska tłoczne, o wydłużonej żywotności do min. 50 000 godzin pracy na wałku szybkim 9 80 000 godzin pracy na wałku wolnym.

Odpowiedź nr 2

Na etapie projektowania i realizacji Zamawiający przyjmuje każde rozwiązanie mające na celu zniwelowanie strat energetycznych na pompach olejowych oraz obniżenia kosztów zakupu i utylizacji oleju.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że napęd dmuchaw musi stanowić standardowy, łatwo dostępny na rynku, asynchroniczny silnik elektryczny na rąd trójfazowy do pracy ciągłej, o klasie izolacji F. Ze względu na możliwość wielokrotnego demontażu silnika dmuchawy w celach serwisowych przez samą obsługę oczyszczalni, bez konieczności wzywania autoryzowanego serwisu producenta dmuchaw, w celu każdorazowego osiowania go, wymagana jest zabudowa silnika typu B5 lub B35, polegająca na kołnierzowym zaczepieniu silnika na korpusie dmuchawy

Odpowiedź nr 3

Na etapie projektowania i realizacji Zamawiający przyjmuje każde rozwiązanie mające na celu ułatwienie eksploatacji urządzenia i jego serwisowania.

Zestaw zapytań nr 21:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie dokonania wymiany aparatury kontrolno- pomiarowej, czy w związku z tym Zamawiający wymaga jedynie wymiany istniejącej aparatury kontrolno- pomiarowej obecnie zainstalowanej na nowe urządzenia, czy może jeszcze wymaga dostawy i montażu innych urządzeń lub zmiany sposobu realizowanego pomiaru.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że wymianie podlega aparatura kontrolno- pomiarowa w zakresie obiektów podlegających remontowi/ modernizacji oraz wskazanym obiektom ciągu technologicznego nie podlegającego remontowi/modernizacji zgodnie z zapisami Suplementu. W zakresie dodatkowych urządzeń Wykonawca ma za zadanie dostarczyć, zainstalować i uruchomić urządzenia pomiarowe na zbiornikach retencyjnych ZB1 na sieci (1 pomiar przepływu radarowy na dopływie oraz pomiar wypełnienia zbiornika), na zbiorniku przed oczyszczalnią ZB2 (1 pomiar przepływu radarowy na dopływie i 1 pomiar przepływu radarowy na odpływie, oraz pomiar wypełnienia zbiornika) oraz pomiar przepływu radarowy na kanale dopływowym z zachodniej części miasta. Istniejąca studnia w rejonie u Kłodzkiej do uzgodnienia z zarządcą sieci. Wymaga się również opomiarowania przepływu pompowni P1 na terenie EUROPARKU. W tym celu ma służyć studzienka SP1 na pokazana na PZT rys K3.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie dokonania wymiany aparatury kontrolno- pomiarowej, czy w związku z faktem, iż nie wszystkie obiekty

podlegają modernizacji (np. tylko jeden blok biologiczny na oczyszczalni ścieków) wymianie podlega cała istniejąca aparatura czy tylko w obiektach modernizowanych?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że wymianie podlega aparatura kontrolno- pomiarowa w zakresie obiektów podlegających remontowi/ modernizacji oraz wskazanym obiektom ciągu technologicznego nie podlegającego remontowi/modernizacji zgodnie z zapisami Suplementu.

Pytanie 3

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie dokonania modernizacji układu zasilania i sterowania obiektami oczyszczalni ścieków, czy ten wymóg dotyczy również obiektów wyłączonych z modernizacji?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wyjaśnia, że modernizacja układu zasilania i sterowania obiektami oczyszczalni ścieków dotyczy obiektów podlegających remontowi/ modernizacji oraz wskazanych obiektów ciągu technologicznego nie podlegającego remontowi/modernizacji zgodnie z zapisami Suplementu.

Pytanie 4

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie wykonania monitoringu wizyjnego CCTV dla Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków. Bardzo prosimy o dokładne określenie obszaru podlegającego monitoringowi, gdyż w naszej opinii nie ma konieczności obserwacji terenów nieużytkowanych (zielonych).

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyjaśnia, że obszarem monitoringu wizyjnego CCTV winny zostać objęte wszystkie obiekty objęte niniejszym zadaniem wraz z terenem bezpośrednio do nich przyległym, ujęcia wód na SUW a także bramy wjazdowe na tereny SUW i oczyszczalni. Ścieków oraz drogi komunikacyjne i place.

Pytanie 5

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma za zadanie wykonania oświetlenia zewnętrznego dla Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków. Bardzo prosimy o dokładne określenie obszaru na jakim oświetlenie ma zostać zainstalowane, gdyż w naszej opinii nie ma konieczności montażu lamp oświetleniowych na terenach nieużytkowanych (zielonych).

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyjaśnia, że minimalny zakres oświetlenia zewnętrznego winien obejmować istniejące, nowe i planowane ciągi komunikacyjne oraz na obszarze bezpośrednio przy istniejących i nowoprojektowanych obiektach SUW i oczyszczalni ścieków. Zamawiający nie wymaga montażu oświetlenia zewnętrznego terenów obecnie nieużytkowanych. Oświetlenie należy także zapewnić na pompowniach ścieków oraz zbiornikach retencyjnych.

Pytanie 6

Czy w ramach realizowanej inwestycji modernizacji podlega również układ zasilania głównego oczyszczalni ścieków zlokalizowany w budynku Stacji Transformatorowej?

Odpowiedź nr 6

Główne zasilanie (linie SN i transformatory nie będące własnością Zamawiającego) obiektu oczyszczalni ścieków nie podlega modernizacji.

Pytanie 7

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego w tabeli określającej zakres prac do wykonania na obiekcie Oczyszczalni Ścieków na str.108 w obiekcie Centralnej Dyspozytorni została wpisana kanalizacja kablowa. Czy należy przez to rozumieć, że zadaniem Wykonawcy jest zbudowanie nowej kanalizacji kablowej na terenie całego obiektu Oczyszczalni Ścieków. Jeżeli tak to bardzo prosimy o określenie obiektów pomiędzy którymi w/w kanalizacja kablowa ma zostać wykonana oraz określenie jakie instalacje mają zostać w niej ułożone (elektryczna, światłowodowa, teletechniczna, sterowania).

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach inwestycji Wykonawca ma za zadanie wykonania kanalizacji kablowej pomiędzy istniejącymi i podlegającymi modernizacji obiektami oczyszczalni ścieków i dodatkowo do budynku BO. W nowoprojektowanej kanalizacji kablowej winny znaleźć się wszystkie kable układane do obiektów przy czym linie zasilające i sterownicze winny być układane w oddzielnych rurach.

Pytanie 8

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego na obiektach Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków Wykonawca ma za zadanie dokonać wymiany agregatów prądotwórczych. Bardzo prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów nowych urządzeń tj. czy np. wymagana jest obudowa dźwiękochłonna, układ autostartu itp.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający wymaga, aby stosowane urządzenia były wyposażone w obudowy dźwiękochłonne, układ samostartu (pobudzany z układu SZR zainstalowanego w rozdzielnicy głównej) oraz zbiornik paliwa zlokalizowany w ramie agregatu zapewniający min. jego pracę przez 12 godz. przy obciążeniu 80%.

Pytanie 9

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga wymiany agregatu prądotwórczego na terenie Oczyszczalni Ścieków, który ma zostać zainstalowany w nowym kontenerze prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zastosowania urządzenia wyposażonego w stosowne obudowy przystosowanego do pracy na zewnątrz.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie urządzeń wyposażonych w stosowne obudowy umożliwiające jego pracę na zewnątrz i spełniających wymagania opisane w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie.

Pytanie 10

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma obowiązek wykonania nowych linii zasilania obiekty Oczyszczalni Ścieków. Czy ten wymóg tyczy się również obiektów nie podlegających modernizacji.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że wymóg wykonania nowych linii zasilających obiekty tyczy się tylko i wyłącznie obiektów podlegających rozbudowie/ modernizacji oraz wymienianych urządzeń. W przypadku pozostałych obiektów wyłączonych z rozbudowy/ modernizacji (np. obiekt BO) należy przeprowadzić stosowne pomiary linii zasilających a wyniki przedstawić Zamawiającemu.

Pytanie 11

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma obowiązek wykonania na terenie Oczyszczalni Ścieków instalacji fotowoltaicznej. Bardzo prosimy o określenie miejsca gdzie ma ona zostać zainstalowana (na gruncie czy może na dachu któregoś z obiektów) oraz określenie oczekiwanej mocy, gdyż określenie min. 6,5 kW i max. 50 kW nie daje Wykonawcy możliwości rzetelnego określenia kosztów niezbędnych do wykonania w/w instalacji.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wymaga zainstalowania instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zbliżonej do 50 kW, przy czym cała energii wyprodukowana przez to źródło zużyta zostanie przez urządzenia zainstalowane na terenie oczyszczalni. Zamawiający sugeruje dokonania montażu instalacji fotowoltaicznej na poziomie gruntu.

Pytanie 12

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji kamer zewnętrznych wraz z okablowaniem i wpięcie do istniejącego systemu. Bardzo prosimy o informację, czy system monitoringu CCTV ma być budowany nowy czy może rozbudowywany istniejący (rozbieżności w zapisach PFU). Jeżeli ma być rozbudowywany istniejący to prosimy o informację jaki system obecnie pracuje.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał nowe systemu monitoringu wizyjnego CCTV dla obiektów SUW i oczyszczalni ścieków.

Pytanie 13

W związku z faktem iż obecnie trwa sezon urlopowy i występują duże trudności w pozyskaniu ofert od dostawców, które umożliwią przedstawienia rzetelnej oferty bardzo prosimy o zmianę terminu składania ofert na 31.07.2023r

Odpowiedź nr 13

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2023r. do godz. 10:00

Zestaw nr 22

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że koszt energii elektrycznej niezbędnej do tymczasowego przepompowywania ścieków na terenie oczyszczalni podczas wykonywania prac związanych z modernizacją będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1

Koszty tymczasowego przepompowywania ścieków na terenie oczyszczalni podczas wykonywania prac związanych z modernizacją są po stronie Wykonawcy.

Sporządziła:
Komisja przetargowa.

Z up. Burmistrza
Dariusz Mulożiec
Zastępca Burmistrza

.....
Zatwierdził Kierownik Zamawiającego

[Handwritten signatures]

