

WR.4.3.434.4.2023.JK

Projektant
Piotr Augustynowicz
ul. Jasna 38/10
57-200 Ząbkowice Śląskie

Dotyczy: uzgodnienia warunków technicznych oraz wymagań niezbędnych do przeprowadzenia projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia strefy inwestycyjnej EuroPark obręb Bobolice, gm. Ząbkowice Śląskie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Ząbkowice Śląskie uzgadnia lokalizację przejść sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Uzbrojenie strefy ekonomicznej w media wod.-kan. – dz. nr 354/25, AM-3, obręb Bobolice” przez potoki Skarbu Państwa będące w administracji PGW WP Nadzór Wodny Ząbkowice Śląskie pod nw. warunkami:

1. Przekroczenie pod dnem potoku Jądkowa w km 3+715 dz.nr 307/85 obręb Olbrachcice Wielkie siecią wodociągową \varnothing 315 PE przewiertem sterowanym w rurze osłonowej \varnothing 450 typu PEHD L= 21,5 m na głębokości 1,5 m licząc od stabilnego dna koryta do górnej krawędzi rury osłonowej o współrzędnych x: 5608604,96; y: 6413780,43.
2. Przekroczenie pod dnem potoku Mrowa w km 2+222 dz.nr 73 obręb Olbrachcice Wielkie siecią wodociągową \varnothing 315 PE przewiertem sterowanym w rurze osłonowej \varnothing 450 typu PEHD L= 6,0 m na głębokości 1,5 m licząc od dna rury kan. deszczowej \varnothing 500 (kolidującej) do górnej krawędzi rury osłonowej o współrzędnych x: 5609107,193; y: 6414125,398.
3. Przekroczenie pod dnem potoku Trzemeszna w km 1+769 dz.nr 568/3 AM-1 obręb Zwrócona siecią wodociągową \varnothing 315 PE przewiertem sterowanym w rurze osłonowej \varnothing 450 typu PEHD L= 57,0 m na głębokości 1,5 m licząc od stabilnego dna koryta do górnej krawędzi rury osłonowej o współrzędnych x: 5609314,957; y: 6416280,691.
4. Przekroczenie pod dnem potoku Zatoka w km 2+381 dz.nr 21 AM-4 obręb Osiedle Wschód Ząbkowice Śląskie siecią kanalizacji sanitarnej \varnothing 315 PE przewiertem sterowanym w rurze osłonowej \varnothing 450 typu PEHD L= 17,86 m na głębokości 1,5 m licząc od stabilnego dna koryta do górnej krawędzi rury osłonowej o współrzędnych x: 5607304,214; y: 6416643,014.
5. Przekroczenie pod dnem potoku Zatoka w km 4+027 dz.nr 23 AM-1 obręb Jaworek siecią kanalizacji sanitarnej \varnothing 315 PE przewiertem sterowanym w rurze osłonowej \varnothing 250 typu PEHD L= 16,50 m na głębokości 1,5 m licząc od stabilnego dna koryta do górnej krawędzi rury osłonowej o współrzędnych x: 5608358,251; y: 6417465,061.

- W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz ograniczyć negatywny wpływ prac na środowisko.
- Miejsca przekroczenia rurociągiem należy zaznaczyć słupkami oznaczeniowymi po obu stronach koryta, zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi.
- Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji robót.
- O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Nadzór Wodny w Ząbkowicach Śląskich z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować oraz dostarczyć do tut. Nadzoru dokumentację powykonawczą z potwierdzoną przez geodetę lokalizacją oraz rzędną posadowienia rurociągów.

* zgodnie z art. 389 ustawy z 20.07.2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 roku poz. 2625 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

* zgodnie z art. 261 ust.1 w/w ustawy, na właścicielu wylotu ciąży obowiązek zawarcia umowy z PGW Wody Polskie za zajęcie gruntów pokrytych wodami i wnoszenie opłaty za zajęcie gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego
w Ząbkowicach Śląskich
[Podpis]
Jerzy Kalwa

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a