



GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie

Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243

e-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

ZP.271.22.2024

Ząbkowice Śląskie, dnia 04.12.2024 roku

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dane postępowania: Znak sprawy: ZP.271.22.2024

Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy


Nazwa nadana zamówieniu: „WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania. Poniżej treść pytania wraz odpowiedzią na zadane pytanie

1. W dokumentacji przetargowej Zamawiający przedstawił sylwetkę oprawy parkowej dedykowanej do montażu na słup kierując się konkretnym rozwiązaniem jednego producenta. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy parkowej o poniższym wyglądzie i wymiarach:

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
360x482	76	18	1	4.4



Odpowiedź nr 1.

Należy zastosować oprawy parkowe o kształcie i parametrach określonych w SWZ i specyfikacji technicznej.

Oprawy parkowe przewidziane są tylko do montażu na terenie określonym w załączniku nr 3 do PW – załączniku mapowym – arkusz nr 1 Cmentarz przy ul. Bohaterów Getta. Wszystkie oprawy parkowe przewidziane do montażu są oprawami nasadzanymi.

2. Zamawiający wymaga dla oprawy parkowej trwałości diod na poziomie L98 dla 100 000h. Jest to bardzo wygórowana wartość parametru. Większość czołowych producentów dla flagowych produktów nie uwzględnia tego w swoich raportach LM80. Najczęściej spotykaną wartością jest L90. Należy również pamiętać, że jest to wartość szacowana i nie ma pewności, że zostanie osiągnięta w rzeczywistości, zwłaszcza że dotyczy okresu aż 20lat użytkowania opraw. W związku z powyższym, wnosimy o dopuszczenie opraw z diodami o trwałości L90 dla 100 000 godzin pracy.

Odpowiedź nr 2.

Należy zastosować oprawy parkowe o parametrach określonych w SWZ i specyfikacji technicznej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami z zał. nr 12 Wykonawcy na potwierdzenie spełniania wymagań przetargowych mają złożyć wraz z ofertą projekt oświetleniowy zawierający wszystkie elementy wraz z plikiem źródłowym zapisanym w formacie. dlx lub równoważnym.

Odpowiedź nr 3.

TAK

4. W związku z zapisem z zał. 12 do SWZ:

„Wszystkie oprawy montowane w ramach jednej gminy winny pochodzić od jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. muszą być tego samego typu.” Prosimy o potwierdzenie, że przez zapis ten Zamawiający ma na myśli konieczność zastosowania opraw jednego producenta w każdym rodzaju oprawy w celu zachowania jednolitej estetyki, a nie konieczność zastosowania opraw jednego producenta w całym projekcie.

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować oprawy jednego producenta w każdym rodzaju opraw w celu zachowania jednolitej estetyki i tak:

- a) na terenie określonym w załączniku nr 3 do PW – załączniku mapowym – arkusz nr 1 Cmentarz przy ul. Bohaterów Getta. Wszystkie prawy parkowe przewidziane do montażu są oprawami nasadzanymi.
- b) na terenie określonym w załączniku nr 3 do PW – załączniku mapowym – arkusz nr 2 ulica Krzywa. Wszystkie prawy drogowe przewidziane do montażu są oprawami zawieszanymi,
- c) na terenie określonym w załączniku nr 3 do PW – załączniku mapowym – arkusz nr 3 Park Delfinowski. Wszystkie oprawy stylizowane przewidziane do montażu są oprawami nasadzanymi,
- d) na terenie określonym w załączniku nr 3 do PW – załączniku mapowym – arkusz nr 4 Park Sybiraków i nieczynny cmentarz . Oprawy stylizowane przewidziane do montażu są oprawami nasadzanymi lub zawieszanymi.

Sporządziła:
Komisja przetargowa.

.....
Zatwierdził Kierownik Zamawiającego