

Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie i Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE	4
OPIS TECHNICZNY	10
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI	11
2. INWESTOR	11
3. PODSTAWA OPRACOWANIA	11
4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	11
4.1 CEL OPRACOWANIA	11
4.2 ZAKRES OPRACOWANIA	12
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI	12
6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	12
7. WYZNACZENIE KATEGORII RUCHU	12
8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - branża drogowa	14
7.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI	14
7.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI I CHODNIKÓW	17
7.2.1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni – odcinek do ul. Orkana	17
7.2.2 Wymiana istniejącej konstrukcji na KR2 – odcinek od ul. Orkana do ul. Kusocińskiego ..	17
7.2.3 Chodniki z możliwością najazdu pojazdów i zjazdu	17
7.2.4 Chodniki bez możliwości najazdu pojazdów	17
7.2.5 Krawężniki i obrzeża	17
7.2.6 Parametry geosiatki	17
9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - branża sanitarna	18
8.1 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	18
8.1.1 MATERIAŁY	19
8.1.2 WYTYCZNE REALIZACJI	19
8.1.2.1 Roboty przygotowawcze	19
8.1.2.2 Roboty ziemne i rozbiórkowe	19
8.1.2.3 Odwodnienie wykopów	20
8.1.2.4 Montaż sieci kanalizacji	20
8.1.2.5 Podsypka i zasypka sieci kanalizacji	20
8.1.2.6 Próba szczelności	20
8.1.3 UWAGI KOŃCOWE	20
10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - branża konstrukcyjna	21
9.1 PRZEPUST POD DROGĄ (ul. Żeromskiego)	21
9.1.1 ZAKRES OPRACOWANIA	21
9.1.2 STAN ISTNIEJĄCY	21
9.1.3 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	22
CZĘŚĆ RYSUNKOWA	24
INFORMACJA BIOZ	27
ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE	33

SPIS RYSUNKÓW

NR	TYTUŁ	SKALA
1	ORIENTACJA	-
2.1	PLAN SYTUACYJNY	1:500
3.1	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	1:25
4.1	SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ	-
5.1	PRZEPUST POD DROGĄ	1:50, 1:20

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa dla zadania pt.: Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie i Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385” została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsza dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

dr inż. Maciej Wdowiak

Uprawnienia budowlane nr 5207/99/u
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej bez ograniczeń

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie i budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385.

2. INWESTOR

Gmina Ząbkowice Śląskie

ul. 1 Maja 15

57-200 Ząbkowice Śląskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa pomiędzy Biurem projektów a Inwestorem;
- Wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów;
- Mapa zasadnicza;
- Wizje lokalne w terenie i pomiary uzupełniające do celów projektowania;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- „Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”;
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane;
- Literatura techniczna;
- Ustalenia z Inwestorem.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wskazanie rozwiązań technicznych dla przedsięwzięcia związanego z remontem jezdni i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 385 w Ząbkowicach Śl. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje remont chodnika i jezdni wzdłuż ul. Żeromskiego w Ząbkowicach Śl. W zakres projektu wchodzi następujące elementy zagospodarowania terenu:

- Remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;
- Wymiana krawężników i obrzeży na nowe
- Remont nawierzchni jezdni, z lokalną wymianą konstrukcji
- Wymiana studni wpustowych i przykanalików na nowe

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Odcinek drogi wojewódzkiej 385 objęty opracowaniem znajduje się na terenie miasta Ząbkowice Śląskie i obejmuje ul. Żeromskiego.

6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remontowany odcinek rozpoczyna się za skrzyżowaniem z ul. Wrocławską. Jezdnia ul. Żeromskiego ma nawierzchnię bitumiczną, z widocznymi niewielkimi koleinami. Widoczne są liczne spękania siatkowe przy obu krawędziach jezdni, ubytki nawierzchni oraz łaty. Wzdłuż jezdni znajdują się obustronne chodniki do km 1+428. Następnie chodnik znajduje się wyłącznie po stronie północnej. Chodniki po obu stronach jezdni mają nawierzchnię bitumiczną. Odcinek kończy się w okolicy skrzyżowania z ulicą Kusocińskiego.

7. WYZNACZENIE KATEGORII RUCHU

Na podstawie danych generalnego pomiaru ruchu z 2010 r. wyznaczona została kategoria ruchu na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej 385:

$SDR_{2010} = 6296$ pojazdów

Z czego:

- samochody ciężarowe bez przyczep: $SDR_{C2010} = 69$ pojazdów
- samochody ciężarowe z przyczepami: $SDR_{CP2010} = 69$ pojazdów
- autobusy: $SDR_{A2010} = 38$ pojazdów

co po przeliczeniu na osie obliczeniowe daje nam:

$$L = (SDR_{C2010} \cdot r_C + SDR_{CP2010} \cdot r_{CP} + SDR_{A2010} \cdot r_A) \cdot f$$

gdzie

r_C, r_{CP}, r_A – współczynniki przeliczeniowe w zależności od rodz. pojazdu,

f – współczynnik obliczeniowego pasa ruchu

$$L = (69 \cdot 0,109 + 69 \cdot 1,245 + 38 \cdot 0,594) \cdot 0,5 = 57,99 \approx 58 \text{ osi obl.}$$

z czego wynika kategoria ruchu **KR2**

Tab. 1 Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

L.p.	L - liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobę na pas ruchu
1	2
KR1	$L \leq 12$
KR2	$13 < L \leq 70$
KR3	$71 < L \leq 335$
KR4	$336 < L \leq 1000$
KR5	$1001 < L \leq 2000$
KR6	$2001 < L$

Analogicznie wyznaczono kategorię ruchu na podstawie prognozy na rok 2020:

$$SDR_{2020} = 8717 \text{ pojazdów}$$

Z czego:

- samochody ciężarowe bez przyczep: $SDR_{C2020} = 84$ pojazdów
- samochody ciężarowe z przyczepami: $SDR_{CP2020} = 68$ pojazdów
- autobusy: $SDR_{A2020} = 55$ pojazdów

co po przeliczeniu na osie obliczeniowe daje nam:

$$L = (84 \cdot 0,109 + 68 \cdot 1,245 + 55 \cdot 0,594) \cdot 0,5 = 63,24 \approx 64 \text{ osi obl.}$$

z czego wynika kategoria ruchu **KR2**

Powyższe obliczenia nie uwzględniają niedawno wybudowanej i oddanej do użytku obwodnicy Ząbkowic Śląskich, która znacząco wpłynie na ograniczenie na terenie miasta ruchu tranzytowego. Dodatkowo Urząd Miasta Ząbkowice Śląskie, jako przyszły użytkownik (od 1 stycznia 2015 r.) planuje

wprowadzenie ograniczenia tonażu na remontowanej drodze do 8 ton, co zmusi najcięższe pojazdy do przejazdu alternatywnymi trasami.

Z prognozy na 2020 rok wynika, że ruch na drodze 385 na odcinku poprzedzającym remontowany odcinek wynosi odpowiednio 32 samochody ciężarowe bez przyczep, 52 samochody z przyczepami, natomiast za remontowanym odcinkiem 62 samochody ciężarowe bez przyczep i 42 samochody z przyczepami. Przyjmując założenie, że mniejsza z powyższych wartości stanowić będzie ruch tranzytowy, który przejmie obwodnica na remontowanym odcinku zostaje nam odpowiednio:

- samochody ciężarowe bez przyczep: $SDR_{C2020} = 52$ pojazdów
- samochody ciężarowe z przyczepami: $SDR_{CP2020} = 26$ pojazdów
- autobusy: $SDR_{A2010} = 55$ pojazdów

co po przeliczeniu na osie obliczeniowe daje nam:

$$L = (52 \cdot 0,109 + 26 \cdot 1,245 + 55 \cdot 0,594) \cdot 0,5 = 35,35 \approx 36 \text{ osi obl.}$$

z czego wynika kategoria ruchu **KR2**

Należy też zauważyć, że wprowadzenie ograniczenia tonażu do 8 ton spowoduje dalsze zmniejszenie się ruchu samochodów ciężkich, co dodatkowo zmniejszy liczbę osi obliczeniowych, a tym samym ruch na tej drodze, powodując, że będziemy w dolnym zakresie KR2 ($13 < L \leq 70$).

Z powyższej analizy wynika, że wybudowanie obwodnicy i ograniczenie tonażu pojazdów spowoduje znaczne zmniejszenie ruchu wzdłuż remontowanego odcinka drogi. Ruch ten nawet w 2020 roku będzie znacząco niższy niż ten, który obserwujemy obecnie.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - branża drogowa

Projekt zakłada remont chodników z zastosowaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przewiduje się wymianę istniejących krawężników i obrzeży na nowe, betonowe.

Nawierzchnia jezdni zostanie zfrezowana i odtworzona nawierzchnią bitumiczną spełniającą wymagania dla ruchu KR3. Wszystkie wpusty i przykanaliki należy wymienić na nowe.

7.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI

W celu oceny stanu technicznego nawierzchni i konstrukcji drogi przeprowadzono wizję lokalną w terenie, wykonano dokumentację zdjęciową, pomiary geodezyjne oraz przeprowadzono rozpoznawcze badania geologiczne. Wyniki tych pomiarów oraz wnioski z nich płynące podano poniżej.

Odcinek – ul. Żeromskiego (do ul. Orkana)

Rozpoznanie wizualne

1. Stan nawierzchni jest zły.
2. Stwierdzono liczne nierówności wynikające głównie z niejednorodności materiału nawierzchni, spowodowane przez remonty i przebudowy częściowe (przebudowa sieci i uzupełnianie ubytków w nawierzchni).
3. Nie stwierdzono widocznych deformacji jezdni spowodowanych złym stanem podbudowy.
4. Występują spękania siatkowe z widocznymi acz niewielkimi lokalnymi zapadnięciami jezdni, spowodowanymi prawdopodobnie lokalnym osłabieniem podbudowy.
5. Materiał nawierzchni stary. Nawierzchnia nieremontowana od dłuższego czasu.
6. Chodniki o nawierzchni asfaltowej w stanie złym. Do wymiany nawierzchni wraz z podbudową.
7. Krawężniki w stanie złym, z licznymi ubytkami, nadmiernie obniżone do wymiany.

Badania geologiczne

Stwierdzono występowanie następujących warstw konstrukcyjnych:

1. Warstwa asfaltu – 6 cm,
2. Podbudowa z kruszywa łamanego – 24 cm
3. Kostka brukowa – 10 cm
4. Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) – 20 cm.
5. Podłoże z gliny brązowej.

Proponowany sposób naprawy ewentualnie wzmocnienia

1. Ze względu na zły stan nawierzchni proponuje się frezowanie całej warstwy asfaltowej (6 cm).
2. Zmniejszenie grubości warstwy podbudowy z kruszywa z 24 cm do 19 cm.
3. Zakładamy, że 19 cm podbudowy z kruszywa + 10 cm kostki + 20 cm podbudowy z kruszywa naturalnego odpowiada 20 cm podbudowy z kruszywa + 40 wymiany gruntu.
4. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 7 cm.
5. W warstwie wiążącej ułożenie geosiatki poplipropylenowej.
6. Warstwa ściernalna z SMA o gr. 4 cm.
7. Zastosowanie geosiatki zgodnie z „Zaleceniami stosowania geowłóknin w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych” wydanym przez IBDIM (Warszawa 2004) spowoduje:
 - zapobieżenie wystąpieniu spękań zmęczeniowych,
 - zapobieżenie wystąpieniu spękań odbitych od podbudowy sztywnej lub innej popękanej warstwy,
 - zapobieżenie deformacjom strukturalnym w miejscach wątpliwych () oraz w obszarach połączeń różnych konstrukcji drogi (przekopy)

- wzmocnienie połączenia nowych dwóch różnych konstrukcji lub konstrukcji starej i nowej (przekopy).

Odcinek – ul. Żeromskiego (od ul. Orkana do ul. Kusocińskiego)

Rozpoznanie wizualne

1. Stan nawierzchni jest zły.
2. Stwierdzono liczne nierówności wynikające głównie z niejednorodności materiału nawierzchni, spowodowane przez remonty i przebudowy częściowe (przebudowa sieci i uzupełnianie ubytków w nawierzchni).
3. Nie stwierdzono widocznych deformacji jezdni spowodowanych złym stanem podbudowy.
4. Występują spękania siatkowe z widocznymi acz niewielkimi lokalnymi zapadnięciami jezdni, spowodowanymi prawdopodobnie lokalnym osłabieniem podbudowy.
5. Materiał nawierzchni stary. Nawierzchnia nieremontowana od dłuższego czasu.
6. Chodniki o nawierzchni asfaltowej w stanie złym. Do wymiany nawierzchni wraz z podbudową.
7. Krawężniki w stanie złym, z licznymi ubytkami, nadmiernie obniżone do wymiany.

Badania geologiczne

Stwierdzono występowanie następujących warstw konstrukcyjnych:

1. Warstwa asfaltu – 2 cm,
2. Kostka brukowa – 10 cm
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) – 40 cm.
4. Podłoże z gliny brązowej.

Proponowany sposób naprawy ewentualnie wzmocnienia

1. Ze względu na zły stan nawierzchni frezowanie całej warstwy asfaltowej (2 cm).
2. Demontaż warstwy kostki brukowej.
3. Rozebranie części istniejącej podbudowy
4. Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem o $R_m=2,5$ MPa grubości 15 cm.
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 20 cm.
6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 7 cm.
7. W warstwie wiążącej ułożenie geosiatki poplipropylenowej.
8. Warstwa ścieralna z SMA o gr. 4 cm.

UWAGA: Proponowane sposoby wzmocnienia powstały w oparciu o wykonane badania geologiczne i podzieleniu remontowanego fragmentu drogi na odcinki o zbliżonych warunkach geologicznych. W przypadku stwierdzenia w czasie budowy na danym odcinku znacząco różnych

od przedstawionych w niniejszym projekcie warunków geologicznych, sposób wzmocnienia należy ustalić z Inspektorem Nadzoru.

7.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI I CHODNIKÓW

7.2.1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni – odcinek do ul. Orkana

- Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 4 cm
- Geosiatka polipropylenowa
- Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 7 cm

7.2.2 Wymiana istniejącej konstrukcji na KR2 – odcinek od ul. Orkana do ul. Kusocińskiego

- Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 7 cm
- Kruszywo łamane stab. mech. 0/31 gr. 20 cm
- Grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5$ MPa dowożony gr. 15 cm

7.2.3 Chodniki z możliwością najazdu pojazdów i zjazdów

- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
- Podsypka cem – pias. 1:4 gr. 3 cm
- Kruszywo łamane stab. mech. 0/31 gr. 15 cm
- Grunt stabilizowany cementem o $R_m=1,5$ MPa dowożony gr. 10 cm

7.2.4 Chodniki bez możliwości najazdu pojazdów

- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
- Podsypka cem – pias. 1:4 gr. 3 cm
- Grunt stabilizowany cementem o $R_m=1,5$ MPa dowożony gr. 10 cm

7.2.5 Krawężniki i obrzeża

Projekt przewiduje wymianę krawężników na nowe, betonowe 15x30x100 cm, wbudowane na ławie betonowej, z bet. C12/15 z oporem. Chodniki należy obramować obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie z betonu C12/15.

W obrębie zjazdów i przejść dla pieszych krawężniki należy obniżyć do 2 cm.

Wzdłuż krawędzi jezdni, przy krawężnikach należy wykonać ściek z 2 rzędów kostki betonowej gr. 8 cm, na ławie z betonu C12/15.

7.2.6 Parametry geosiatki

Zastosowana geosiatka powinna spełniać następujące parametry:

Siła zrywająca ≥ 70 kN/m
Wydłużenie przy zerwaniu max. $\leq 5,5$ %

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - branża sanitarna

8.1 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Odwodnienie będzie głównie realizowane poprzez wymienione wpusty uliczne, które zostały podłączone do istniejącej kanalizacji. Wody odprowadzane muszą spełniać warunki odprowadzania wód opadowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r „w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137 poz. 984). Zgodnie z §19 ust. 1 w Rozporządzeniu wody opadowe z terenów zanieczyszczonych ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi jeżeli na odpływie w odbiorniku spełniać będzie następujące warunki:

- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l

Zaprojektowano wymianę istniejących przykanalików ze studni wpustowych na przewody kanalizacji deszczowej o średnicach Φ 0,160 m – Φ 0,200 m z rur i kształtek PCV-u. Wielkość przykanalika dostosowana do istniejących średnic.

W miejscu włączeń wymienionych przykanalików ze studni wpustowych na trójnik należy zastosować przejściówki dostosowując się do istniejącego materiału kolektora głównego np. przejście PCV- stal lub przejście PCV- żelwio (traper).

W miejscu włączeń przykanalików do studni dostosować wielkość wlotu do wymienionego przykanalika za pomocą wiertnic diamentowych, aby nie uszkodzić studni kanalizacyjnej.

Rozwiązania włączeń uzgodnić z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru.

Przewody usytuować zgodnie ze stanem istniejącym, dostosowując się do ułożenia pozostałej istniejącej infrastruktury podziemnej. W przypadku osiągnięcia jedynie minimalnej odległości zastosować rury ochronne.

Zaprojektowano wymianę studzienek wpustowych wykonanych z elementów prefabrykowanych Φ 500 mm. Dolną część studzienki przewidziano z częścią osadnikową o minimalnej głębokości 0,5 m. Studzienki posadowić na podłożu z chudego betonu klasy C8/C10 o grubości 10 cm wg PN EN 206 – 1, która zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Powyżej części osadnikowej zamontować elementy z przejściem szczelnym DN 160 mm i DN 200 mm. Poszczególne elementy studni wpustowych układać na zaprawie cementowej M20 lub na uszczelki gumowe. Zaprojektowano wpusty uliczne tradycyjne, żeliwne z kołnierzem $\frac{3}{4}$ klasy D400.

Zwieńczenie wpustów zgodnie z normą PN EN 124:2000.

Rzędne posadowienia krutek żeliwnych dostosować do niwelety remontowanej drogi wojewódzkiej nr 385. Przejścia kanałów przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

8.1.1 MATERIAŁY

Zaprojektowano kanały z rur PCV Φ 0,160 – Φ 0,200 m szeregu ciężkiego „S” (SDR 34) o nominalnej sztywności obwodowej SN 8 (kPa).

Zaprojektowano studzienki wpustowe Φ 500 mm z elementów prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny być wykonane z betonu minimum C35/C45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwe ($\eta_w < 4\%$) i mrozoodpornego (F – 150) zgodnie z DIN 1045, DIN 4281 i DIN 488 część 1 i 6 (dotyczy stali zbrojeniowej).

Przejścia kanałów przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wód gruntowych i ekstrakcję ścieków.

Zwieńczenia włazów kanałowych i wpustów wykonać zgodnie z normą PN-EN 124.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów różnych firm pod warunkiem zachowania parametrów zastosowanych urządzeń oraz o jakości nie gorszej niż zaprojektowana.

8.1.2 WYTYCZNE REALIZACJI

8.1.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót wykonawca przy udziale użytkowników uzbrojenia podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki robót w ich rejonie.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji zostanie wykonane przez uprawnione służby geodezyjne.

Wykonawca przystąpi do robót po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora i Zarządcę, oznakowaniu robót i zabezpieczeniu placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p.poż., Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

Istniejące słupy energetyczne w sąsiedztwie projektowanych robót należy zabezpieczyć.

Istniejącą roślinność występującą w obrębie robót należy zabezpieczyć.

8.1.2.2 Roboty ziemne i rozbiórkowe

Roboty ziemne i rozbiórkowe należy wykonywać ostrożnie. Wykopy w terenie nieuzbrojonym, można wykonywać koparkami o pojemności łyżki 0,6 m³, w terenie o dużym uzbrojeniu podziemnym

należy zastosować koparki o pojemności łyżki 0,25 m³ lub wykonać wykopy ręcznie. Wykopy o ścianach pionowych należy umocnić wypraskami zakładanymi poziomo zgodnie z przepisami BHP.

Zasypywanie wykopów należy wykonać gruntem sytkim zagęszczanym kat I – III bez kamieni i gruzu. W jezdni zasypać piaskiem. Zagęścić zasypkę ubijakami spalinowymi do wskaźnika 1,0 wg Proctora (minimum).

8.1.2.3 Odwodnienie wykopów

Przewiduje się odwodnienie wykopów przez pompowanie pompami spalinowymi. Przyjęto 500 m-g pompowania. Faktyczną ilość godzin pompowania ustali Inspektor Nadzoru na podstawie Dziennika pracy pomp.

8.1.2.4 Montaż sieci kanalizacji

Montaż sieci kanalizacji wykonać zgodnie z PN-91/B-10729, PN-92/B-10735, PN-H-7405.

8.1.2.5 Podsypka i zasypka sieci kanalizacji

Projektowaną sieć kanalizacji należy posadzić na podsypce piaskowej grubości 20 cm, którą należy rozłożyć na całej szerokości wykopów.

Po ułożeniu rurociągu zasypać piaskiem na wysokość min.30 cm ponad grzbiet rury, a pod jezdnią do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Zabrania się stosowania na zasypkę piasków ostrych, grysów łamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem.

8.1.2.6 Próba szczelności

Po ułożeniu kanałów należy poddać je próbie szczelności zgodnie z PN-92/b-10735.

8.1.3 UWAGI KOŃCOWE

- W trakcie wykonywania sieci kanalizacji należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami uzbrojenia podziemnego oraz instytucji opiniujących projekt.
- Na 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zawiadomić użytkowników, których przewody znajdują się w ziemi, w pobliżu trasy sieci, o terminie rozpoczęcia robót.
- W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego, należy wykonać próbne przekopy (sondy), celem dokładnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbędnej korekty trasy sieci lub wykonania specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia w przypadku nienormatywnej odległości między nimi.

- O wszelkich odstępstwach od dokumentacji należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski celem dokonania niezbędnej korekty w dokumentacji. Dotyczy to głównie kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robót ziemnych.
- Wszelkie prace związane z budową sieci winny być wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne.
- Odkryte rurociągi podlegają geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
- Zgodnie z wymogami zawartymi w artykule 36a ustawy 6 Prawa Budowlanego dopuszcza się odstępstwa od projektu budowlanego o którym mowa w artykule 36a ustawy Prawa Budowlanego.

Przy realizacji inwestycji należy stosować się do zasad podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawach BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz./U. Nr 47/03 poz. 401).

10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - branża konstrukcyjna

9.1 PRZEPUST POD DROGĄ (ul. Żeromskiego)

9.1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje wykonanie nowego cokołka z cegły klinkierowej kształtowej na ścianie czołowej przepustu, oczyszczenie ceglanej ściany czołowej oraz uzupełnienie spoin, remont ścianek czołowych wylotów przykanalików, wymianę przykanalików, wymianę wpustów ulicznych przy obiekcie mostowym.

9.1.2 STAN ISTNIEJĄCY

Most w stanie istniejącym to konstrukcja w formie sklepienia łukowego ceglanego. Rozpiętość w świetle na poziomie podstawy sklepienia wynosi 3,70m. Światło pionowe wynosi około 1,20m. Ściany czołowe mostu wykonane są jako konstrukcja ceglana. Ściany czołowe są zaopatrzone w balustrady wykonane z rur stalowych. Jezdnia na obiekcie jest bitumiczna o szerokości około 6,00m, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym. Stan techniczny nawierzchni wykazuje spękania i sfalowania. Pobocza są porośnięte roślinnością i zanieczyszczone gruntem.

Na moście jest jednostronny chodnik szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Na ceglanych ścianach czołowych zlokalizowano liczne miejsca ubutków spoin o znacznej głębokości oraz

ubytki materiału ceglanego. Odwodnienie obiektu odbywa się w sposób grawitacyjny zgodnie ze spadkiem podłużnym i poprzecznym jezdni, wody opadowe są kierowane do wpustów ulicznych, woda odprowadzona jest przykanalikiem bezpośrednio na skarpę ciekłu. Przykanaliki przechodzą przez ceglane ściany czołowe, których stan techniczny oceniony jest jako zły (spękania i przechylenie w stronę skarpy ciekłu).

Żelbetowe skrzydła na dopływie i odpływie są częściowo podmyte i porośnięte roślinnością. Dno w obrębie mostu i na dopływie i odpływie jest mocno zniszczone i nierówne oraz dość intensywnie porośnięte roślinnością.

9.1.3 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Ze względu na fakt iż ściany czołowe wylotów przykanalików są w bardzo złym stanie technicznym, oraz ich odspojenie i przesunięcie względem ściany czołowej przepustu przewidziano ich remont.

Do rozbiórki przewidziano fragmenty ścian czołowych przykanalików oraz przykanaliki o konstrukcji kamionkowej ze względu na „klawiszowanie” poszczególnych odcinków rur między sobą, co jest przyczyną prawie całkowitego ograniczenia ich przepustowości. Poza tym woda opadowa płynąca nieszczelnymi przykanalikami wypłukuje grunt powodując coraz większą degradację urządzeń odwadniających. Rozbiórce podlegać będą 2 wpusty uliczne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mostowego.

Projekt przewiduje ponadto oczyszczenie ścian czołowych przepustu oraz uzupełnienie ubytków spoin i brakujących cegieł. Ściany czołowe przepustu zostaną zaopatrzone w nowy cokolik z cegły kształtowej klinkierowej na zaprawie cementowej. Przewidziano odtworzenie ścian czołowych wylotu przykanalików posadowionych na fundamencie betonowym i zaopatrzonych w stalową rurę osłonową (przejście przykanalika). Projektuje się również remont dwóch wpustów ulicznych. Projektowana ceglana ściana czołowa będzie miała grubość 40 cm, podobnie jak ściana czołowa przepustu zwieńczona zostanie kształtowaną cegłą klinkierową (cokolik). Ściany czołowe z cegły wysokości 120 cm od strony WD oraz 135 cm od strony WG, posadowione na ławie betonowej o wymiarach 50x80x140 cm. W miejscu połączenia istniejącej ściany czołowej przepustu i ściany czołowej wylotu wykonać przewiązanie cegieł (zgodnie z rysunkiem technicznym załączonym w dokumentacji). Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej grubości otuliny prętów zbrojeniowych we wszystkich elementach wykonywanych na mokro.

Fragmenty podziemne elementów żelbetowych należy zaizolować przeciwwilgociowo emulsją asfaltową.

Aby Woda opadowa wypływająca z wylotu przykanalików nie rozmywała skapru w obrębie mostu zdecydowano się na zastosowanie prefabrykowanego betonowego korytka ściekowego, którym wody

opadowe zostaną odprowadzone, tak jak w chwili obecnej w kierunku skrzyżowania. Od strony WD korytka ściekowe o szerokości 50 cm będzie posadowione na istniejącym skrzydełku na zaprawie cementowej gr. 10 cm, w tym celu powierzchnia skrzydełka musi zostać oczyszczona.

Po zakończeniu robót należy na nowo ukształtować skarpy wokół obiektu układając kolejne warstwy o gr. 20 cm i dobrze je zagęszczając. Po uformowaniu skarp o maksymalnym nachyleniu 1:1,5 należy je humusować i obsiać mieszaniną traw.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Sporządzona na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

dla inwestycji

„Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie i budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385”

Formalne podstawy opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 838),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),
- Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. „Prawo energetyczne” ,
- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627),
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),
- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 2001 r., poz. 1079),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2003 r. „Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229),
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne” (Dz. U. Nr 27 z 1994 r., poz. 96 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. „O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717),
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66 z 1998 r., poz. 436),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie „Ochrony Środowiska przed hałasem i wibracjami (Dz. U. Nr 24 z 1980 r., poz. 90),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie „Szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 z 1987 r., poz. 23),

–Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796),

–Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12),

–Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 z 2002 r., poz. 1799),

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U. Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. U. Nr 1256 z 2002 r.),

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. „W sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego„ ,

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę„ (Dz. U. Nr 1127 z 2003 r.),

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U. Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

–Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

–Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

–Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.),

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

CZĘŚĆ OPISOWA:

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

1.Zakres:

W ramach remontu drogi należy wykonać:

- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385
- remont zjazdów indywidualnych oraz publicznych
- remont chodnika
- remont istniejących przykanalików i studni wpustowych

2. Kolejność robót:

- Wytyczenie geodezyjne remontowanej trasy kanalizacji deszczowej,
- Oznakowanie terenu budowy

- Wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową,
- Wykopy pod sieci przewiduje się o średniej głębokości 1,50 - 2,50 m, o ścianach pionowych umocnionych, umocnionych wypraskami. Wykopy pod sieci należy wykonać szerokości 1,0-1,5 m, natomiast wykopy obiektowe należy wykonać o szerokości 2,0 - 4,0 m. Wykopy należy wykonywać systemem mechanicznym. Dogłębienie wykopu oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie. Na czas wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, wokół wykopów pozostawianych na czas zmroku i nocy należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nasypy należy zabezpieczyć przed rozmyciem, wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i opadów.

Należy:

- zabezpieczyć teren placu budowy przed dostępem osób trzecich
- ustawić przejścia dla pieszych
- zabezpieczyć istniejące uzbrojenie znajdujące się w przestrzeni wykopu poprzez podwieszenie lub założenie rur osłonowych
- wykonać podsypki z piasku zagęszczane mechanicznie
- wykonać montaż kanałów, niwelację poziomą i pionową, ustawienie wpustów, zgodnie z projektem
- montaż wpustów z elementów prefabrykowanych przy pomocy dźwigów 5-6 t.
- Wykonanie izolacji zewnętrznej elementów betonowych
- Wykonanie próby szczelności kanałów w czasie minimum 8 godzin zgodnie z PN-B-10735.
- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych
- wykonanie obsypki z piasku minimum 0,30 m ponad wierzch rury z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi
- zasypanie wykopów warstwami grubości 20 cm, gruntem rodzimym, sypkim zagęszczalnym. W trakcie zasypki należy sukcesywnie demontować umocnienia wykopów i tymczasowe podwieszenia istniejącego uzbrojenia. Zasypać tylko do spodu remonowanej nawierzchni
- wykonać korytowanie pod remontowaną nawierzchnię chodników
- wykonać podbudowę pod chodnikiem zgodnie z projektem
- ułożyć krawężniki
- ułożyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zgodnie z projektem
- uporządkować teren budowy
- zdemontować oznakowania i zabezpieczenia placu budowy

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE

- Przepust pod drogą wojewódzką nr 385 w km ok. 0+500 (zgodnie z załączonym do dokumentacji projektowej planem sytuacyjnym)

III. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIELKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:

- sieci i przyłącza wodociągowe
- sieci i przyłącza energetyczne prowadzone w gruncie
- sieci energetyczne i oświetleniowe prowadzone na słupach
- sieci i przyłącza teletechniczne
- sieci i przyłącza kanalizacyjne
- sieci i przyłącza gazowe

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJ ZAGROZEŃ ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĄPIENIA

- wykonywanie wykopu – istnieje możliwość osunięcia się lub zawalenia ścian wykopu, pracownik i osoby postronne mogą wpaść do wykopu, wykopy powodują ograniczenia dla ruchu pieszego i samochodowego. Istnieje też możliwość zalania wykopu wodami opadowymi i gruntowymi.
- wykonywanie prac w wykopach w pobliżu istniejącego uzbrojenia grozi porażeniem prądem, a także stwarza możliwość zalania wodą lub ściekami
- praca ze sprzętem zmechanizowanym (koparka, młot pneumatyczny, piła do cięcia asfaltu, piła do drewna itp.) może spowodować uszkodzenie ciała, porażenia prądem, a nawet utratę życia
- przy pracach ze sprzętem ciężkim jak dźwigi czy samochody transportowe należy zwracać uwagę na możliwość urwania się elementów przenoszonych, przygniecenie pracownika, możliwość potrącenia czy nawet najechania na pracownika
- nakładanie izolacji stwarza możliwość zatrucia oparami, chemikaliami.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników informując ich o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

- pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie sposobu postępowania w razie zaistnienia katastrofy budowlanej

- pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy

- pracownicy nie mogą przystąpić do pracy bez środków ochrony osobistej jak: odzież, buty, kaski oraz innych związanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

- Prace szczególnie niebezpieczne wymagają bezpośredniego nadzoru kierownika budowy.

Roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia pracowników, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, między innymi:

–Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.287),

–Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana: Dz.U.02.91.881),

–Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.00.40.470),

–Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263),

–Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953),

–Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30-08-2004r., w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 198, poz. 2042 i 2043)

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCĄ BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII, I INNYCH ZAGROZEŃ.

- kierownik budowy (osoby nadzorujące) winny mieć zapewnioną, w razie potrzeby, łączność z pogotowiem ratunkowym i strażą pożarną,
- kierownik budowy przed przystąpieniem do prac określa drogę ewakuacji w razie zagrożenia.

Sporządził:
Dr inż. Maciej Wdowiak

ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE