


UWAGI:

Montaż gniazd 40 cm od posadzki
Instalacja oświetleniowa podtynkowa przewodem YDYżo 3x1,5mm²
Instalacja gniazd wykłowych podtynkowa przewodem YDYżo 3x2,5mm²
Oznaczony obwód elektryczny stanowić oddzielną grupę, wyłączniki oraz przewody i zabezpieczenia
Wykazać gniazda wykłowych w pomieszczeniach ze stałym doświetleniem ekspozycji



PRZEDSIĘWSTWIO USTALONO PROJEKTOWE

KOMPLEKSOWO

50-234 MROCLAW, UL. SŁONIWSKA 33 7B

Proekobud sp. z o.o. biuro projektowe

proekobud

tel. (071) 329 97 81, 329 97 89, 1 601 75 10 06

Projektant:	mgr inż. Alina Folińska	22/09/2014	I E	DATA	10.2014
Asystent proj.:	inż. Michał Foliński			Stadium	PW
Sprawdzający:	mgr inż. Barbara Wojczok	98/88/14W	I E	Brutto	inst. elektryczne
OBJEKT:	Izba Pamiętek Regionalnych Zdobnicze Świątkie ul. Krzywa 1				
TEMAT:	RZUT PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WYKŁOWYCH				
					Nr rysunku
					E-02