



UWAGI:

- Montaż gniazd 40 cm od posadzki
- Instalacja oświetleniowa podłynkowa przewodem YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Instalacja gniazd wtykowych podłynkowa przewodem YDYżo 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Oznaczony obwód elektryczny słoniową odłocą, wycięzki oraz przewody
- Instalacja na ściany oświetlenie oprowa IP44 + gniazdo IP44

OZNACZENIA OBWODÓW:

- FS/TB - elektryczny obwód oświetleniowy
- G7/TB - elektryczny obwód zasobna gniazda
- G8/TB - elektryczny obwód zasobna gniazda



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PROJEKTOWE  
KOMPLETACJA DOSTAW  
50-234 WROCŁAW, UL. STOMIANSKA 33 "B"  
proekobud@wp.pl tel: 71 78 78 78 78

proekobud  
tel. (071) 3223787, 3223789, 3223789, 3223789

Projektant:	mgr inż. Alina Falciszewska	220/92/UW	1 E		DATA: 10.2014
Asystent proj.:	inż. Michał Falciszewski				PM
Sprawdzający:	mgr inż. Barbara Wojciszczak	98/88/UW	1 E		Inst. elektryczne
OBIEKT:	Izba Pomników Regionalnych Zdobnicze Świątkie ul. Krzywa 1				
TEMAT:	RZUT PODŁASZA – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNAZD WTYKOWYCH				
					Nr rysunku

E-03