



OZNACZENIA:

- ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SZCZELNY
 - ŁĄCZNIK PODTYNKOWY
 - ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY
 - ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY
 - OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZE ŚWIEŁŁÓWKĄ KOMPAKTOWĄ 24 W IP 54
 - OPRAWA IP20 4x18/TL-D 840
 - GNIAZDO PODTYNKOWE Z KÓŁKIEM OCHRONNYM
 - GNIAZDO PODTYNKOWE Z KÓŁKIEM OCHRONNYM SZCZELNE
 - ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY
- RG

ROZDZIELNIA GŁÓWNA

DO KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ WYPRÓWADZIĆ OBWÓD YDY20 5x2,5 mm²,
DO GNIAZD WTYKOWYCH YDYp20 3x2,5 mm², OŚWIETLENIE - YDYp 2x1,5 mm²

<div><div><div><div></div><div>U+H</div><div>INŻENIAR</div></div><div><div>USŁUGI INWESTYCYJNO-BUDOWLANE MGR INŻ. JAN HEINAR</div><div>UL. DĄBROWSKIEGO 14</div><div>48-370 PACZKÓW</div></div><div><div>TEL. 77 4317305</div><div>e-mail: janhein@op.pl</div></div></div></div>				
Przedmiot opracowania	Projekt budowlany i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń i piętra Ośrodka Pomocy Społecznej na Dom dziennego pobytu "Senior-Wigor"	Rysunek Nr	IE-1	
Investor	Gmina Ząbkowice Śląskie	Skala	1:100	
Tytuł rysunku	Schemat instalacji elektrycznej - rzut piętra -	Data	Lipiec 2016	
Projektant		Podpis		