



**Moc zainstalowana
dla platformy "HDP"
- 1,5 kW -**

**ZABEZPIECZENIE
TYPU S193 C 10**

**WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY PLATFORMY**

YDY 5x2,5 [mm²]

UWAGA:

Wyłącznik należy zamontować
w obudowie zamykanej z szybką
w pobliżu platformy.

mgr inż. JÓZEF RADOMAŃSKI
ul. Główna 15
w zakr. instalacji elektrycznych
Nr ewid. 265 / 87 / Op

		USŁUGI INWESTYCYJNO-BUDOWLANE MGR INŻ. JAN HETNAR UL. DĄBROWSKIEGO 14 48-370 PACZKÓW		TEL. 77 4317305 e-mail: janhetnar@op.pl	
Przedmiot opracowania	Projekt montażu platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w planie adres: Ząbkowice Śl. - Osiedle XX-lecia 52 - działka nr 87/4			Rysunek Nr	IE-1
Inwestor	Gmina Ząbkowice Śląskie Adres: Ząbkowice Śląskie ul. 1-go Maja 15			Skala	X
Tytuł rysunku	Schemat zasilania platformy "HDP" w energię elektryczną			Data	Lipiec 2016
Projektant	mgr inż. JÓZEF RADOMAŃSKI uprawnienia budowlane 259/88/Op			Podpis	