

Ząbkowice Śląskie, dnia 5 września 2017 roku

ZP.271.2.10.2017

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE DZIAŁAJĄCY PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH” znak sprawy ZP.271.2.10.2017.

Zamawiający, działając na podstawie 38 ust. 1a, art. 38 ust. 2 i 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm. – podstawa prawna na dzień wszczęcia postępowania), - informuje, iż wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1

W pozycji 130 – szafka złączeniowo – pomiarowa z wyposażeniem wg projektu – brak schematu do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza schemat tablicy rozdzielczej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 2

W pozycji 131 – obudowy RWW 1 x 12 szt. 5 z wyposażeniem – ile faktycznie ma być?

Odpowiedź:

Do wyceny w pozycji 131 (załącznika nr 9 do SIWZ) przyjąć w kolumnie ilość - 12 szt.

Pytanie 3

Pozycja 226 – kłapa dymna – co z tablicą sterującą i przyciskami?

Odpowiedź:

Do wyceny w pozycji 226 (załącznika nr 9 do SIWZ) przyjąć klapę oddymiającą z całym układem sterowniczym i przyciskami – całość stanowi jeden komplet.

Pytanie 4

Pozycja 16 – Platforma – w opisie widnieją okna 272 x 160 szt. 2 i 265 x 145 szt. 1, brak rysunku konstrukcji okien i ścianek.

Odpowiedź:

W przedmiarze (załącznik nr 10 do SIWZ) podano okna 272x160 cm – szt. 2 i 265x145 cm – szt. 1 jako analogię dla ścianek obudowy platformy dla niepełnosprawnych, które należy wykonać. Pierwsze dwie dotyczą parteru, trzecia - piętra. W ściankach na parterze i na piętrze wmontować drzwi automatycznie zamykane, z blokadą. Ścianki z profili aluminiowych malowane proszkowo. Do wys. około 1,20 m zabudowa pełna. Wyżej - przeszklenie szkłem bezpiecznym.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Powyższe odpowiedzi prowadzą do zmiany SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zmianie ulega część XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w następujący sposób:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w Biurze Obsługi Interesanta, w terminie do dnia 14 września 2017 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 ustawy Pzp).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich na Sali Konferencyjnej (pok. nr 5)

BURMISTRZ


.....
Marcin Orzeszek

(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządziła: Komisja Przetargowa

Załączniki:

1. Schemat tablicy rozdzielczej