

Ząbkowice Śląskie, dnia 29 maja 2018 roku

ZP.271.1.6.2018.EO

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), p.n. „**OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, C.O. I KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO NR 1 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**” znak sprawy ZP.271.1.6.2018.EO

Zamawiający, działając na podstawie 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) - informuje, iż dokonuje następujących zmian.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Do Projektu budowlanego: „Przebudowa instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 2

Zakres robót odtworzeniowych po realizacji robót objętych w/w Projektem

I. W zakresie instalacji c.o., c.w.u. :

1. W miejscach zdemontowanych grzejników oraz rurażu instalacji c.o., c.w.u, należy wykonać tynki cem.-wap. kat.III.
2. Wszystkie przebiccia, przekucia, należy zamurować oraz wykonać tynki cem.-wap. kat.III.
3. Wszystkie uszkodzenia tynków należy naprawić i doprowadzić tynki do stanu pierwotnego.
4. W miejscach określonych w projekcie i opisanych jako zamurowanie wnęk podokiennych, należy:
 - wykonać zamurowania wnęk z bloczków gazobetonowych z przewiązaniem ze ścianą istniejącą,
 - wykonać tynk cem.-wap. kat.III.
5. Uszkodzenia posadzek należy naprawić poprzez doprowadzenie ich do stanu pierwotnego.

II. W zakresie instalacji elektrycznych:

1. Dokonać wypełnienia (zaprawienia) wszystkich bruzd w postaci tynków cem.wap. kat.III.
2. Miejsca po zdemontowanych elementach zamurować oraz wykonać tynk cem-wap. kat.III.
3. Miejsca po zdemontowanych oprawach naprawić poprzez wykonanie tynku cem.—wap. kat.III.
4. Uszkodzenia posadzek należy naprawić poprzez doprowadzenie ich do stanu pierwotnego.

III. Całość pomieszczeń, w których prowadzone są roboty

1. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są roboty, należy:
 - wykonać oczyszczenie ścian i sufitów z kurzu,
 - usunąć obszary malatury łuszczącej się i odstającej wraz z naprawą w/w miejsc,
 - wykonać gruntowanie ścian i sufitów,
 - wykonać dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorystyce elementów istniejących.

2. W miejscach występowania lamperii (malatura farbami olejnymi), należy:
 - usunąć obszary malatury łuszczącej się i odstającej wraz z naprawą w/w miejsc (zaspachlowanie),
 - zaspachlować pęknięcia i ubytki,
 - przetrzeć całość lamperii papierem ściernym,
 - wykonać gruntowanie ściany,
 - pomalować dwukrotnie ściany farbami emulsyjnymi w kolorystyce jak wymalowania istniejące.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Powyższe odpowiedzi prowadzą do zmiany SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przesuwają termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zmianie ulega część **XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** w następujący sposób:

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w Biurze Obsługi Interesanta, w terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 ustawy Pzp.).**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich w pokoju nr 17 I piętro.**

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządziła: Komisja Przetargowa