

Ząbkowice Śląskie, dnia 21 kwietnia 2015 roku

ZP.271.2.3.2015.BC

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Jasnej i Świerkowej, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D” znak sprawy ZP.271.2.3.2015.BC .

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew.

Odpowiedź nr 1. Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew.

Pytanie nr 2. W załączonym przedmiarze robót nie uwzględniono następujących robót drogowych, których załączenie jest niezbędne do prawidłowego i rzetelnego przygotowania oferty cenowej:

Pytanie nr 2.1. Brak pozycji dotyczącej rozebrania istniejącej nawierzchni bitumicznej pod wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej.

Pytanie nr 2.2. Brak pozycji dotyczącej korytowania pod wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej.

Odpowiedź 2.1. i 2.2. Zamawiający uzupełnia przedmiar robót-załącznik o następującą pozycję:

Lp.	Nr Techn.	Sp.	Opis pozycji	ilość	Jedn. miary
8	D-01.02.04 D-04.01.01		Rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników , wykonane mechanicznie przy użyciu spycharki w gruncie kat. II-VI i zagęszczeniu walcem wibracyjnym pod wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej na łączną głębokość 26 cm.	610,00	m2

Pytanie nr 2.3. Brak pozycji dotyczącej rozebrania istniejącej nawierzchni betonowej pod wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki betonowej

Odpowiedź nr 2.3. Roboty rozbiórkowe ujęte są w pozycji nr 17 przedmiaru robót. Zamawiający uszczegóławia opis **pozycji 17 - Przedmiaru robót**:

Lp.	Nr Techn.	Sp.	Opis pozycji	ilość	Jedn. miary
-----	-----------	-----	--------------	-------	-------------

17		Rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników , wykonane mechanicznie przy użyciu spycharki w gruncie kat. II-VI i zagęszczeniu walcem wibracyjnym pod wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki betonowej na łączną głębokość 21 cm	1.450,00	m2
----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----

Pytanie nr 2.4. Brak pozycji dotyczącej rozebrania istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej pod wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Świerkowej.

Odpowiedź nr 2.4. Roboty rozbiórkowe ujęte są w pozycji nr 16 przedmiaru robót.

Zamawiający uszczegóławia opis **pozycji 16 - Przedmiaru robót**:

Lp.	Nr Sp. Techn.	Opis pozycji	ilość	Jedn. miary
16	D-01.02.04 D-04.01.01	Rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników , wykonane mechanicznie przy użyciu spycharki w gruncie kat. II-VI i zagęszczeniu walcem wibracyjnym pod wykonanie nowej konstrukcji jezdni na łączną głębokość 52 cm	1.740,00	m2

Pytanie nr 2.5. W związku ze zmianą projektowaną geometrii jezdni wjazdu na parking między blokami mieszkalnymi i garażami występuje brak pozycji dotyczących wykonania korytowania i konstrukcji podbudowy pod nową nawierzchnię bitumiczną.

Odpowiedź nr 2.5. Powierzchnia korytowania oraz nowej konstrukcji parkingu wliczona została do pozycji korytowanie oraz wszystkie warstwy konstrukcyjne ul. Świerkowej.

Pytanie nr 2.6. Brak pozycji dotyczącej regulacji urządzeń obcych w jezdni i chodniku (włazy kanałowe, kratki ściekowe, studnie telekomunikacyjne, zawory)

Odpowiedź 2.6. Zamawiający uzupełnia **przedmiar robót-załącznik** o następującą pozycję:

Lp.	Nr Sp. Techn.	Opis pozycji	ilość	Jedn. miary
9		regulacji urządzeń obcych w jezdni i chodniku (włazy kanałowe, kratki ściekowe, studnie telekomunikacyjne, zawory)	35	szt.

Pytanie nr 3. Czy humusowanie i obsianie pasów zieleni i terenów zielonych będzie należało do Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości i technologii wykonania tych robót

Odpowiedź nr 3. Podczas remontu należy wykorzystać istniejące warstwy humusu, które po uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw. Zamawiający uzupełnia **przedmiar robót-załącznik** o następującą pozycję:

Lp.	Nr Sp. Techn.	Opis pozycji	ilość	Jedn. miary
10		Ręczne plantowanie pasów zieleni i terenów zielonych z uzupełnieniem brakującego humusu wraz z siewem trawy.	900,00	m2

Pytanie nr 4. Prosimy o podanie koloru kostek z jakich będą wykonane nawierzchnie chodników.

Odpowiedź nr 4. Chodniki kostka betonowa koloru szarego, wjazdy kostka koloru czerwonego.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S?

Odpowiedź nr 5. Należy wykonać warstwę ścieralną o uziarnieniu podanym w projekcie.

Pytanie nr 6. Czy w przedmiarze robót projektant uwzględnił wykonanie robót dotyczących zjazdów na działki przyległe?

Odpowiedź nr 6. Przedmiar uwzględnia wszystkie zjazdy zaznaczone na planie

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Zapis

XI. MIEJSCE, TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie w BOI (parter budynku), w terminie do dnia 23 kwietnia 2015 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2015 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie w Sali Konferencyjnej.


Zastępuje się zapisem

XI. MIEJSCE, TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie w BOI (parter budynku), w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2015 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie w Sali Konferencyjnej.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.


Beata Czerwińska
Inspektor
ds. Zamówień Publicznych


KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Przestrzennej
Wojciech Jankowski