




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie"

Ząbkowice Śląskie 25.06.2019 r.

ZP.271.1.15.2019.EK

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego p.n. **"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA, CZĘŚCI**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. ze zm./informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

SIWZ dział XIII opis sposobu obliczenia ceny

Punkt 1 „Wynagrodzenie obowiązujące wykonanie robót budowlanych dla danego zadania stanowi wynagrodzenie kosztorysowe przy czym **górną granicą zobowiązania stanowi cena podana w ofercie jako cena maksymalna**” Pozostałe punkty od 2-9 nakazują wykonanie kosztorysu ofertowego na podstawie obmiaru Zamawiającego załączonego do SIWZ (podstawa pozycji, opis pozycji, jednostki miary i ich ilość) bez możliwości jakiegokolwiek zmiany. Czy w aspekcie tych wymagań nie należy punktu 1 uzupełnić o zapis (**górną granicą zobowiązania stanowi cena podana w ofercie jako cena maksymalna wynikająca z kosztorysu oferenta sporządzonego na podstawie przedmiaru Zamawiającego.**)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że części XIII ust.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie obowiązujące za wykonanie robót budowlanych dla danego zadania stanowi wynagrodzenie kosztorysowe przy czym górną granicę zobowiązania stanowi cena podana w ofercie wykonawcy jako cena maksymalna wynikająca z kosztorysu oferenta sporządzonego na podstawie przedmiaru Zamawiającego.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie jak skalkulować pozycję kosztorysów o brzmieniu „Wykonanie badań nośności podłoża z wykonaniem prac w celu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1”

W przedmiarze dla zadania:

- nr 1 to pozycja nr 9;
- nr 2 to pozycja nr 17;
- nr 3 to pozycja nr 13;



" Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie"

nr 4 to pozycja nr 19

Jeśli projekt nie zawiera badań geologicznych i projektant nie przedstawił swego stanowiska to skąd oferent może mieć wiedzę z jakim gruntem ma dążnienia (oferent na etapie ofertowania nie może tego przewidzieć). Proszę o precyzyjną odpowiedź.

Odpowiedź:

Należy wykonać badania nośności podłoża i w przypadku konieczności wykonać jego wzmocnienie warstwą podbudowy z gotowej mieszanki stabilizowanej cementem $R_m=5\text{MPa}$ grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm.

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą wszystkich Wykonawców.

Powyższe odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ekbicta

M/S
g. MLU

Katolus *stoaq*

Z poważaniem

SEKRETARZ GMINY
Ząbkowice Śląskie

Justyna Giryn

.....
Kierownik Zamawiającego