



GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243
e-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

ZP.271.1.22.2019.EK

Ząbkowice Śląskie 31 lipca 2019 r.

GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego *p.n. „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice-Sieroszów, km 0+000-0+630 [Intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018r]”*

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. ze zm./informuje, że wpłynęło pytanie do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

Zamawiający określił w dołączonej dokumentacji technicznej w warstwie konstrukcyjnej stabilizację gruntu cementem o wytrzymałości $R_m=5,0\text{MPa}$ zaś w przedmiarze zaznaczono dowóz gotowej mieszanki z węzła betoniarskiego, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji wykonanej bezpośrednio w korycie drogi sprzętem specjalistycznym do tego rodzaju robót po uprzednim opracowaniu i akceptacji przez nadzór inwestorski recepty sporządzonej przez laboratorium drogowe określające parametry, skład i ilość poszczególnych materiałów do osiągnięcia zakładanych wytrzymałości.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej widnieje zapis: "grunt stabilizowany cementem $R_m=5,0\text{MPa}$ **dowożony z wytwórni gr. 15cm**". Należy zastosować materiał kamienny stabilizowany cementem o klasie $R_m=5,0\text{m}$, grubość po zagęszczeniu 15cm, wytworzony w wytwórni mas betonowych oraz dostarczyć w miejsce wbudowania. Nie dopuszcza się wykonania stabilizacji gruntu "na miejscu".

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedź przekazana Wykonawcom stanowi integralną część SIWZ i wiąże wszystkich Wykonawców.

Powyższa odpowiedź nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Komisja przetargowa:

Elżbieta
Op
MW
MS

Z poważaniem

.....
Marcin Orzeszek
Kierownik Zamawiającego