

1. Zawór odcinający
2. Wodomierz sprzężony Dn 65/25
3. Zawór antyskażeniowy Dn65
4. Zawór antyskażeniowy Dn25
5. Zawór pierwszeństa DN25
6. Zestaw hydroforowy
7. Zawór bezpieczeństwa 8 bar

FYNDAMENTY ŁĄCZNIKA

przyłącze DN25 do wymiany na DN80
rurą stalową ocynkowaną
wg odrębnego opracowania proj.



INWESTOR: GMINA KIETRZ 48–130 KIETRZ UL. 3 MAJA NR 1	NAZWISKO PROJEKTANTA	NR.UPR.BUD	PODPIS
OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA KIETRZ UL. DŁUGA	projektant: mgr inż. Tomasz Kłoś	OPL/0967/PWOS/13	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	sprawdzający: mgr inż. Tomasz Leja	28/01/OP	
BRANZA: SANITARNA	opracował: mgr inż. Mikołaj Poluszyński		

TYTUL RYSUNKU:

Montaż wewnętrznech sieci hydrantowej,
oświetlenia ewakuacyjnego oraz oddymiania klatek schodowych
INSTALACJA HYDRANROWA - PIWNICA

PODZIAŁKA: 1:100	T'GRAF MIKOŁAJ POLUSZYŃSKI 54-027 OPOLE, UL. OSMAŃCZYKA 16 mikolaj@tgraf.com.pl	NR. RYSUNKU: S-1 NR. RYSUNKU: LISTOPAD 2015