



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Ząbkowice Śląskie 30.01.2020 r.

ZP.271.4.2020

GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
37-200 Ząbkowice Śląskie

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego p.n. „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm./ informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Opis techniczny do Projektu Budowlanego w branży architektonicznej (punkt 7.3) mówi:

Przewiduje się przeprowadzenie głównych prac konserwatorskich w etapie Ib (wg odrębnego opracowania po przeprowadzeniu badań architektonicznych i konserwatorskich. Prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem i ekspozycją fresków w Sali 2.02, renowacji kamieniarki elewacji wschodniej wieży bramnej wykonać wg odrębnego programu prac konserwatorskich. Stosowne zapisy dot. robót konserwatorskich znajdują się również na rys. 2/A (projekt renowacji kamieniarki wg odrębnego programu prac konserwatorskich) i 9a/A (konserwacja fresków). Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o uzgodniony ze służbami nadzoru konserwatorskiego Program prac konserwatorskich.

Odpowiedź:

Zakres prac konserwatorskich związanych z: oczyszczaniem łoża i uzupełnianiem ubytków opasek portalowych i okiennych wraz z parapetami, prac związanych z konserwacją monochromii i polichromii (fresków) planowany jest do przeprowadzenia w ramach odrębnego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przedmiotowych elementów. W przypadku fresków należy przyjąć wokół dodatkowy margines bezpieczeństwa ok. 0,5m. Sposób zabezpieczenia należy uzgadniać z Inspektorem WUOZ na budowie w trybie nadzoru.

Pytanie 2:

W związku z licznymi pytaniami, szczególną specyfiką obiektu, koniecznością indywidualnej wyceny poszczególnych elementów inwestycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PŘEKRAČÁMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają:

- I. Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2020 r. do godz. 10:00.
- II. Termin otwarcia ofert: 07 luty 2020 r. godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 16 (I piętro).

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiążą wszystkich Wykonawców.

Ogłoszenie zmieniające Zamawiający przesłał do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2020 r.

Sporządził:

Komisja przetargowa

Z poważaniem

.....
Kierownik Zamawiającego