



„Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”

ZP.271.8.2020

Ząbkowice Śląskie 13.03.2020 r.

GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego p.n. „Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm./ informuje, że wpłynęło pytanie do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:


Proszę o dokładne określenie rodzaju oraz frakcji nawierzchni jaka ma być zastosowana na ścieżkach w parku, ponieważ w dokumentacji występują rozbieżności.

Zapis z części opisowej do projektu:

WYKONANIE NAWIERZCHNI DLA CIĄGÓW PIESZYCH


- Grysy kamienny 5/8 mm - grubość 3 cm
- Kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 8 cm
- kruszywo łamane 0/63 mm - gr. 15 cm
- grunt rodzimy

Rysunek konstrukcyjny:



Odpowiedź:

Należy zastosować grysy kamienny 5/8 mm - grubość 3 cm.



„Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Żąbkowice Śląskie”

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedź przekazana Wykonawcom stanowi integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiąże wszystkich Wykonawców.

Powyższa odpowiedź nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządził:
Komisja przetargowa

EX

Cen

M/S

MU

Ag.

Kalgora Siega

Z poważaniem

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

.....
Kierownik Zamawiającego